

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

		Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
45.	<u>DOTAZ:</u>					
	Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedenou položku:					
	31	K	574B34.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY VYZTUŽENÝ MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2 26 561,000	
			PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY VYZTUŽENÝ MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM		
	Vzorový řez SO 101 obsahuje níže uvedenou skladbu vozovky:					
			<i>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU</i>	<i>ACO 11 + PMB 45/80-65</i>	<i>40 mm</i>	<i>ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</i>
			<i>SPOJOVACÍ POSTŘÍK</i>	<i>PS - CP C 60 BP 4</i>	<i>0,40 kg/m²</i>	<i>ČSN 73 6129, ČSN EN 13808</i>
			<i>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU</i>	<i>ACL 16 S PMB 25/55-60</i>	<i>60 mm</i>	<i>ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</i>
			<i>SPOJOVACÍ POSTŘÍK</i>	<i>PS - CP C 60 BP 4</i>	<i>0,40 kg/m²</i>	<i>ČSN 73 6129, ČSN EN 13808</i>
			<i>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU</i>	<i>ACP 22 S PMB 25/55-60</i>	<i>80 mm</i>	<i>ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</i>
		<i>SMĚS STMELENÁ CEMENTEM</i>	<i>SC C_{8/10}</i>	<i>200 mm</i>	<i>ČSN EN 14227-1</i>	
		<i>ŠTĚRKODRŤ</i>	<i>ŠD_A 0/32</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN 736126-1, ČSN EN 13285</i>	
		CELKEM		530 mm		
Soupis prací SO 101.1 obsahuje níže uvedenou položku:						
15	K	574B34.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2 3 151,000		
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM			
Vzorový řez SO 101.1 obsahuje níže uvedenou skladbu vozovky: □						

VÝMĚNA ASFALTOVÝCH VRSTEV, Varianta 2 dle TP 87 ODFRÉZOVÁNÍ na hl. - 150 mm, důkladné očištění, určení případných sanací a vrstev a pokládka nového krytu			
<i>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU</i>	ACO 11 + PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
<i>SPOJOVACÍ POSTŘÍK</i>	PS - CP C 60 BP 4	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
<i>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU</i>	ACL 22 S PMB 25/55-60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
<i>SPOJOVACÍ POSTŘÍK</i>	PS - CP C 60 BP 4	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
<i>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU</i>	ACP 16 S PMB 25/55-60	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
<i>STÁVAJÍCÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ</i>		430 - 450 mm	
CELKEM		580 - 600 mm	
<p>Z výše uvedeného je zřejmé, že název položky č. 34 je chybný, protože obsahuje slovo „vyztužený“. PD neobsahuje nic o tom, že by obrusná vrstva měla být vyztužena (například <u>aramidovými vlákny</u>). Naopak skladba pro obrusnou vrstvu je v PD u SO 101 a SO 101.1 zcela totožná, ale soupis prací SO 101 obsahuje chybný název položky na rozdíl od SO 101.1, kde je název položky v souladu s PD.</p> <p>Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o opravu chybného názvu položky č. 34 za správný tzn. „Asfaltový beton pro obrusné vrstvy <u>modifik</u> ACO 11+ tl. <u>40mm</u>“ a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</p>			
Vysvětlení zadávací dokumentace			
<p>Pol. 31 u SO 101 je správně. V SO 101.1 byl název položky pro ACO a ACL upraven s dodatečným požadavkem zadavatele v podobě vyztužení aramidovými vlákny.</p> <p>V poznámkách u položek obrusné a ložné vrstvy byla u všech SO zmínka, že se jedná o vyztužení aramidovými vlákny.</p> <p>Jelikož se jednalo o dodatečný požadavek, tak zmínka o vyztužených vrstvách ACO a ACL u SO 101, SO 101.1 a SO 102 bude doplněna do výkresové a textové části v RDS.</p>			

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení/upřesnění zadávací dokumentace a vzhledem k tomu, že včera (27.4.2026) byla lhůta pro podání nabídek posunuta o celou svou původní délku, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná. (Lhůta pro podání nabídek končí 1.6.2026).