



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) Zákona

K níže uvedeným dotazům dodavatele poskytuje tímto zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

V Průvodní zprávě PD je uvedeno, že „SO.453 – Přeložky sdělovacích vedení – není předmětem této PD (samostatné ÚR)“ a „Přeložku sdělovacích vedení řeší společnost CETIN, včetně projektové přípravy“. Totéž je uvedeno ve VV (objekt SO 453).

Upraví zadavatel VV (vyřazením objektu SO 453) dle PD nebo poskytne všem účastníkům jednotnou cenu pro ocenění objektu SO 453?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uzavřel se společností CETIN vlastní smlouvu o přeložce. Přeložka tedy není součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Účastníci mohou tyto položky soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ocenit 0 Kč.

S ohledem na uvedené, neplatí pro ocenění této položky ustanovení čl. 10 odst. 10.2 zadávací dokumentace zakazující uvedení nulové hodnoty této položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve VV u objektů SO 301 Odvodnění a SO 302 Jednotná kanalizace jsou přiřazeny položky VRN. Tyto však nejsou u objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy.

Doplní zadavatel do VV položky VRN i u objektu SO 101?

Odpověď zadavatele:

Rozpočet zmiňované požadované položky obsahuje v části VoN.A – Vedlejší a ostatní náklady.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pro stavební objekty inženýrských sítí jsou tyto vždy vedlejší náklady odděleny od hlavních (tj. vztahujících se k SO komunikace) a jsou uvedeny v samotných SO.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosím o opravu soupisu prací této položky:

21 K 210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	27,000		0,00
----------------	--	-----	--------	--	------

Dle mého názoru, má být 77 a ne 27. Jelikož lamp je $55+22=77$

Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu ve výkazu výměr, správný počet má být zmiňovaných 77 ks.

Zadavatel tímto uveřejňuje též upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení, a to následujícím způsobem:

Nabídky musí být podány nejpozději dne 4. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Příloha: Aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k datu 26. 11. 2018

V Praze dne 26. 11. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**