

ROZVADĚČ RM2.1
ZAPŮSTĚNÝ – CELOPLASTOVÝ
KRYTÍ : IP30
PŘÍVOD A VÝVODY : VŘECH
POČET MODULŮ : 56
JMENOVITÉ NAPĚTÍ AC : 3NPE,AC,50Hz, 230V/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED GRADEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V SITI TN:
AUTOMATICKÝM ODPELENÍM
OD ZDROJE TLČ ČSN 332000-4-41ed2

VYPRACOVAL:		ODPOVĚDÝ PROJEKTANT:	LAH CZ s.r.o.
JAROSLAV PÍSTORA		JAROSLAV PÍSTORA	
INVESTOR:	Gazdovárna J.S. Machara, Brněnský val 1, okres Brno-venkov, Kód obce 602 001		Průběh: 12/2017
KRAJ:	Středomoraví		PROJEKT: 2017
OBJEKT:	Gazdovárna J.S. Machara, Brněnský val 1, okres Brno-venkov, Kód obce 602 001		MĚŘÍTKO
NÁZEV AKCE:	Projektování rozvodny 0,4/0,23 kV, 50 Hz, TN-C-S, 1. etapa		FORMÁT
OBSAH:	Projektování rozvodny 0,4/0,23 kV, 50 Hz, TN-C-S, 1. etapa		STUPĚŇ
	Průběh: 12/2017		DPS
	Kód obce: 602 001		C. VYKŘ.
			D.1.1.7

