



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTNACE Č. 2

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy“

Veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Dubská 967

272 03 Kladno

zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

Zadavatel v návaznosti na dotazy dodavatele, které obdržel v této veřejné zakázce dne 30.11.2018 poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz dodavatele č. 1:

Žádáme u upřesnění zadání:

V TZ pro SO 04 a 05 i v TZ SO 06 je uvedeno „nové zátěžové PVC“. Ve slepém rozpočtu pro SO 04 je „Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina tl. 2,0 mm-místnost mistra“ a v rozpočtu pro SO 06 je „Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina zátěžová antibakteriální“. Na výkrese D.1.1.3 pro SO 04 a 05 je uvedeno HETEROGENNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ ZÁTĚŽOVÉ PVC 0,9mm. Na výkrese D.1.1.4 pro SO 06 je uvedeno HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÉ ANTIBAKTERIÁLNÍ PVC 0,9mm.

Jaké PVC má být tedy oceněno?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Lina oceňujte jako lina určená pro vysokou průmyslovou zátěž zátěžové třídy 43 pro průmyslové objekty.

V projektu SO 04 se toto ocenění týká položky 36 v rámci kódu 776 Podlahy povlakové.

V projektu SO 06 se toto ocenění týká položky 65 v rámci kódu 776 Podlahy povlakové.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 2:

V závazném návrhu smlouvy o dílo je v článku I., odst. 1.4 uvedeno m.j., že předmětem díla je rovněž zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace. Co si pod tím máme představit? Případně žádáme o doplnění do výkazů výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Zajištěním pravidel publicity se v této veřejné zakázce rozumí, že na každém dokumentu, který bude vybraný dodavatel v této veřejné zakázce vyhotovovat, je povinností uvádět číslo projektu a příslušný logolink poskytovatele dotace. Uvedené se týká zejména daňových dokladů, předávacích protokolů apod. dokumentů.

Dotaz dodavatele č. 3:

Dle závazného návrhu smlouvy o dílo, článku VI., odst. 6.3 předá nejpozději při předání staveniště objednatel zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Jsou podmínky těchto pravomocných rozhodnutí obsaženy v soutěžní dokumentaci, resp. budou-li předána pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy s případnými podmínkami neobsaženými v soutěžní dokumentaci (majícími vliv na termín nebo cenu), jak bude tato situace řešena?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

V daném případě zadavatel nedisponuje stavebním povolením; není měněna dispozice ani účel užívání dotčených prostor. Uvedená záležitost byla konzultována s místně příslušným stavebním úřadem. Ustanovení uvedené ve smlouvě je obecným ustanovením pro případ, že by zadavatel disponoval nějakým rozhodnutím správního orgánu, které by bylo relevantní pro realizaci stavby.

V Praze dne 30.11.2018

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele