



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy“

Veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Dubská 967

272 03 Kladno

zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

Zadavatel v návaznosti na dotazy dodavatele, které obdržel v této veřejné zakázce dne 5.12.2018 poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz dodavatele č. 1:

SO 04, SO 5 - antivibrační deska - v rozpočtu uvedena tl 24mm u desky označené S1000, tato má tl. 6mm, V PD ani TZ tl. desky není uvedena...jaká má být tl. desky?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Antivibrační deska s označením S1000 se nevyrábí pouze v tloušťce 6mm, ale v celém rozsahu tloušťky od 0,6 cm do 5 cm.

V rozpočtu je uvedena tloušťka desky 24 mm. Stejný rozměr 24 mm je uveden u antivibrační desky i v PD – výkres D.1.1.3 na pozicích P1,P2,P3 (skladba podlahy).

Rozpočet a PD definují minimální požadavky a vlastnosti materiálu určené zadavatelem, proto oceňujte antivibrační desky S1000 splňující tloušťku minimálně 24 mm.

(Komerčně běžně prodávané desky lze dohledat o tloušťce 25 mm).

Dotaz dodavatele č. 2:

(zadavatel dne 5.12.2018 v 11:11 hodin prostřednictvím el. nástroje E-ZAK obdržel vysvětlení dodavatele, resp. omluvu v souvislosti s dotazem dodavatele, který je uvedený shora).

dotaz k zakázce antivibrační deska tl - omlouvám se, přehlédla jsem, v řezu SO 04 je tl. uvedena



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Přestože dodavatel sdělil zadavateli následně, že tl. byla ve zveřejněných dokumentech dodavatelem nalezena, zadavatel přesto v zájmu zachování zásad uvedených v ust. § 6 ZZVZ uveřejňuje žádost o vysvětlení dodavatele a vysvětlení k dotazu dodavatele.

V Praze dne 5.12.2018

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele