



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy“

Veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Dubská 967

272 03 Kladno

zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

Zadavatel v návaznosti na dotazy dodavatele, které obdržel v této veřejné zakázce dne 6.12.2018 v 14:37 hod. poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel předně upozorňuje, že dotazy dodavatele jsou položeny po lhůtě stanovené v ust. § 98 ZZVZ, tj. nejsou položeny dodavatelem ve lhůtě 7 pracovních dnů před termínem otevírání nabídek. Přes uvedené nedodržení termínů pro včasnou žádost o vysvětlení ze strany dodavatele, zadavatel poskytuje následující vysvětlení v návaznosti na dotazy níže uvedené.

Dotaz dodavatele č. 1:

1.PD neřeší barvu nových dveří - rozdíl v ceně bílé a ostatní barvy.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Volba barvy dveří je na dodavateli. Zadavatel není oprávněn uvádět specifikaci barev konkrétních výrobců a to vzhledem k povinnému postupu podle ZZVZ.

Dotaz dodavatele č. 2:

2.SO 04,05 - ve výkazu výměr chybí dilatace bet. podlah vč. dilatace obvodu XPS.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Náklady spojené s dilatací betonových podlah začleňte u SO 04 do položek 4 a 5 v rámci kódu 63 Podlahy a podlahové konstrukce a u SO 05 do položky 5 v rámci kódu 63 Podlahy a podlahové konstrukce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 3:

3.SO 06 Montáž ZP, otopných těles, osvětlení apod. provede investor?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

SO 06 - montáž zařizovacích předmětů, osvětlení, otopná tělesa provádí investor - zadavatel.

Dotaz dodavatele č. 4:

4.SO 06 nové parapety u oken v PD označené T01 jsou v TZ popsány jako dřevěné, ve výkazu výměr je jen osazení lamino parapetů, jsou předmětem dodávky?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Ano, parapety jsou předmětem dodání.

SO 06 - parapety oceňujte v položkách 14 a 15 v rámci kódu 64 Výplně otvorů. Obě položky jsou definovány jako "Osazení parapetových desek plast. a lamin. včetně dodávky plastové parapetní desky...".

V Praze dne 10.12.2018

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele