



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - stavební úpravy“

Veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

IČO: 16977246

DIČ: CZ16977246

Dubská 967

272 03 Kladno

zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

Zadavatel v návaznosti na dotazy dodavatele, které obdržel v této veřejné zakázce dne 7.12.2018 poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel předně upozorňuje, že dotazy dodavatele jsou položeny po lhůtě stanovené v ust. § 98 ZZVZ, tj. nejsou položeny dodavatelem ve lhůtě 7 pracovních dnů před termínem otevírání nabídek. Přes uvedené nedodržení termínů pro včasnou žádost o vysvětlení ze strany dodavatele, zadavatel poskytuje následující vysvětlení v návaznosti na dotazy níže uvedené.

Dotaz dodavatele č. 1:

SO 04, SO 05

- v PD ve skladbě podlah uvedena finální vrstva betonová mazanina se sítí

- v TZ je uveden jako finální vrstva samonivelační nátěr

- v rozpočtu je samonivelační nátěr jen v objektu SO 04

žádáme o uvedení přesné skladby podlah SO 04 a SO 05 vč. vyjmutí nebo doplnění do výkazu výměr

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

V TZ - D - Dokumentace objektů D1.1 - Architektonicko – stavební řešení je v bodě Společné konstrukce SO4 a SO5 (stran14) uvedeno:

„Povrch betonových podlah bude opatřen samonivelačním nátěrem nebo nátěrovým systémem včetně penetrace, který bude

olejovzdorný, vodotěsný, protiskluzový, s vysokou chemickou a mechanickou odolností proti nárazům.

Nátěrový systém bude proveden dle pokynů výrobce,

včetně předchozí úpravy betonu – požadavky na rovinnost (zbroušení svrchní vrstvy), čistotu a soudržnost.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Toto architektonicko – stavební řešení je závazné a doplňuje skladby podlah ve výkresové části PD (D1.1.3) o finální vrstvu.

Samonivelační nátěr je uveden pouze v rozpočtu SO 04 (položka 37 v rámci kódu 777 Podlahy ze syntetických hmot) .

V rozpočtu SO 05 není tato položka oceňována, protože zadavatel tento finální samonivelační nátěr bude zhotovovat svépomocí (po vyhodnocení parametrů dodávaných CNC strojů a ostatních obráběcích strojů).

Z výše uvedených důvodů zadavatel nebude upřesňovat skladby podlah a ani upravovat výkazy výměr.

V Praze dne 11.12.2018

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele