




S

B8
-12°C

LEGENDA ÚT :

DESKOVÉ OTV. TYP AA - BCC výška 1000 W Inženýr J.Š.	<p>Deskové otvorné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT (se spodními vývody a s integrovaným ventilem (standard - Heimeier) a s provedení se spodním pravým napojením</p> <p>TYP AA - typ otvorného tělesa (typy 10, 11, 20, 21, 22 a 30)</p> <p>Číslo B - výška otvorného tělesa v mm (možná 3, 4, 5, 6 a 9)</p> <p>Číslo CCC - číslo otvorného tělesa v cm (možné od 400 do 2000 mm)</p> <p>Souběžité 1/2" - způsob napojení tělesa na topné rozvody a jejich dimenze</p>
VZT jednotka typ BCC2 výkon 3500 W 75/55°C	<p>VZT jednotka - typ a velikost VZT jednotky, její výkon - dodá VZT včetně vlastní regulace</p>

OTOPNÁ PLOCHA JE TVOŘENÁ SALÁVYMI PANELE
ŠÍŘE PANELOV 80MM, CELKOVÁ DĚLKA cca 46,5 m
výkon 2000 W

14.1	Plynový kondenzačný kotol - podrobnosti die špecifikácie
15	HVDT die špecifikácie
16	Kombinovaný rozdeľovač a sbrat die špecifikácie a TZ

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU TŠ, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

PROJEKTANT: _____

**PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.**

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

Č.ZAK.:	NÁZEV DÍLA:	Č.PARĚ:
---------	-------------	---------

C.ZAK.:	NAZEV DILA:	Č.PARĚ:
---------	-------------	---------