

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh DALI, S – samostatně spínaný okruh, T – trvale napájený okruh, TČ – okruh ovládaný pohybovým čidlem

Silové kabely, rozváděč RH							
WL/PRH	CYKY-J 4 x 25	Napájecí přívod pro rozváděč RH	ER	400 V		50	T
WL/HDO	CYKY-J 3 x 1,5	Signál HDO	ER	230 V		50	
WL/OP1	CY6	1.11 technická místnost, ochranné pospojování	RH			80	
WL/N10	CYKY-J 3 x 1,5	1.04 chodba, nouzové svítidlo s akumulátorem	RH	230 V		15	T
WL/N11	CYKY-J 3 x 1,5	zádveří, nouzové svítidlo s akumulátorem	RH	230 V		10	T
WL/N12	CYKY-J 3 x 1,5	1,02 hala, nouzové svítidlo s akumulátorem	RH	230 V		15	T
WL/N13	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, nouzové svítidlo s akumul.	RH	230 V		45	T
WL/10AF	CYKY-J 3 x 1,5	1.04, 1.06-1.12, krabice pod ovladači 10A až 10F	RH	230 V		30	T
WL/10A	CYKY-J 3 x 1,5	1.04, 1.06, 1.12, stropní svítidla S4	ovl. 10A	230 V		20	T
WL/10Ao	CYKY-O 3 x 1,5	1.04, 1.05, propojení mezi střídavými ovladači 10A	ovl. 10A	230 V		20	T
WL/10B	CYKY-J 3 x 1,5	1.07 úklidová komora, stropní svítidla S4	ovl. 10B	230 V		5	T
WL/10C	CYKY-J 3 x 1,5	1.08 zázemí průvodeců, stropní svítidla S4	ovl. 10C	230 V		10	T
WL/10Co	CYKY-O 3 x 1,5	1.08 zázemí prův., propojení mezi střídavými ovladači 10C	ovl. 10C	230 V		5	T
WL/10D	CYKY-J 3 x 1,5	1.09 umývárna, stropní svítidla S4	ovl. 10D	230 V		5	T
WL/10E	CYKY-J 3 x 1,5	1.10 WC, stropní svítidla S4	ovl. 10E	230 V		5	T
WL/10F	CYKY-J 3 x 1,5	1.11 technická místnost, stropní osvětlení S4	ovl. 10F	230 V		15	T
WL/10Fo	CYKY-O 3 x 1,5	1.11 tech. místnost, propojení mezi střídavými ovladači 10F	ovl. 10F	230 V		5	T
WL/11AB	CYKY-J 3 x 1,5	vstup, zádveří, krabice pod pohybovými čidly 11A a 11B	RH	230 V		30	T
WL/11A	CYKY-J 3 x 1,5	vstup, zemní svítidla S3	PČ 11A	230 V		10	PČ
WL/11B	CYKY-J 3 x 1,5	zádveří, zemní svítidla S3	PČ 11B	230 V		10	PČ
WL/12	CYKY-J 3 x 1,5	1.02 hala, zemní svítidla S3	RH	230 V		30	S
WL/13	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		20	D

Kabelový seznam

Muzeum Roztoky, expozice archeologie, prováděcí projekt elektroinstalace

10/2017

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/14	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		20	D
WL/15	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		25	D
WL/16	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, LED světlomety v exponátech	RH	230 V		25	S
WL/17	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, LED světlomety v exponátech	RH	230 V		35	S
WL/18	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, LED světlomety v exponátech	RH	230 V		50	S
WL/19	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 archeologická expozice, LED světlomety v exponátech	RH	230 V		40	S
WL/N110	CYKY-J 3 x 1,5	1.12 schodiště, nouzové svítidlo s akumulátorem	RH	230 V		25	T
WL/110	CYKY-J 3 x 1,5	1.12 schodiště, zavěšená svítidla S2	RH	230 V		35	S
WL/111	CYKY-J 3 x 1,5	2.02 přednáškový prostor, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		25	D
WL/112	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		20	D
WL/113	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, světelná lišta L,LS1	RH	230 V		30	D
WL/114	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, lineární přisazená svítidla S5	RH	230 V		45	D
WL/115	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, vývody pro osvětlení vitrín	RH	230 V		40	S
WL/116	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, vývody pro osvětlení vitrín	RH	230 V		90	S
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	1.04, 1.08, zásuvkový okruh	RH	230 V		15	T
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	1.11 technická místnost, zásuvkový okruh	RH	230 V		15	T
WL/33,34		rezerva					
WL/35	CYKY-J 3 x 2,5	místnost serveru, zásuvkový okruh pro data	RH	230 V		10	T
WL/36	CYKY-J 3 x 2,5	místnost serveru, zásuvkový okruh pro data	RH	230 V		10	T
WL/37	CYKY-J 3 x 2,5	místnost serveru, zásuvkový okruh pro EZS	RH	230 V		10	T
WL/38	CYKY-J 3 x 2,5	místnost serveru, zásuvkový okruh pro CCTV	RH	230 V		10	T
WL/41	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		30	S
WL/42	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		45	S

Kabelový seznam

Muzeum Roztoky, expozice archeologie, prováděcí projekt elektroinstalace

10/2017

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/43	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		60	S
WL/44	CYKY-J 3 x 2,5	1.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		80	S
WL/51	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		25	S
WL/52	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		25	S
WL/53	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		30	S
WL/54	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		40	S
WL/55	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		20	S
WL/56	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, zásuvka pro projektor	RH	230 V		10	S
WL/57	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, vývod pro hologram	RH	230 V		40	S
WL/58	CYKY-J 3 x 1,5	1.01 expozice archeologie, vývod pro hologram	RH	230 V		30	S
WL/61	CYKY-J 3 x 2,5	1.05 výtah, napájení výtahu	RH	230 V		10	T
WL/65	CYKY-J 3 x 2,5	1.11 technická místnost, zásuvka pro kotel	RH	230 V		20	T
WL/67	CYKY-J 3 x 1,5	zádveří, vývod pro otvírač dveří	RH	230 V		15	T
WL/68	CYKY-J 3 x 1,5	vstup, vývod pro otvírač dveří	RH	230 V		10	T
WL/71	CYKY-J 3 x 1,5	2.01 expozice archeologie, čerpadlo potůčku	RH	230 V		40	S
WL/72	CYKY-J 3 x 2,5	1.07 úklidová komora, vývod pro bojler	RH	230 V		10	T
WL/81	CYKY-J 5 x 6	1.11 technická místnost, vývod pro rozvaděč RA1	RH	400 V		15	T
WL/131	CYKY-J 3 x 2,5	chodba, zásuvkový okruh	RH	230 V		30	T
WL/132	CYKY-J 3 x 2,5	2.02 přednáškový prostor, zásuvkový okruh	RH	230 V		35	T
WL/133	CYKY-J 3 x 2,5	2.02 přednáškový prostor, zásuvkový okruh	RH	230 V		35	T
WL/141	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		25	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/142	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		30	S
WL/143	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		40	S
WL/144	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		60	S
WL/145	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		60	S
WL/146	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		55	S
WL/147	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		55	S
WL/148	CYKY-J 3 x 2,5	2.01 expozice archeologie, expoziční zásuvkový okruh	RH	230 V		40	S
WL/151	CYKY-J 3 x 1,5	2.02 přednáškový prostor, zásuvka pro projektor	RH	230 V		30	S
WL/152	CYKY-J 5 x 1,5	2.02 přednáškový prostor, motorické plátno	RH	230 V		35	2xS
Řídicí kabely							
WS/1	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	1.08 zázemí průvodců, ovládací dotykový panel	RH	mn		20	
WS/2	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	1.08 zázemí průvodců, ovládací dotykový panel	RH	mn		20	
WS/101	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	2.02 přednáškový prostor, ovládací dotykový panel	RH	mn		30	
WS/102	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	2.02 přednáškový prostor, ovládací dotykový panel	RH	mn		30	
WS/13	JYTY 2x1	1.01 expozice archeologie, řídicí linka DALI	RH	mn		20	
WS/111	JYTY 2x1	2.02 přednáškový prostor, řídicí linka DALI	RH	mn		25	
WS/112	JYTY 2x1	2.01 expozice archeologie, řídicí linka DALI	RH	mn		20	
WS/113	JYTY 2x1	2.01 expozice archeologie, řídicí linka DALI	RH	mn		30	
WS/114	JYTY 2x1	2.01 expozice archeologie, řídicí linka DALI	RH	mn		45	