

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Praha venkov - JIH  
dopravní inspektorát  
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-287023-1/ČJ-2018-011406

Mnichovice 4. října 2018

Počet stran: 2

Atelier Promika s.r.o.  
Muchova 9/223  
160 00 Praha 6

**Vyjádření k akci: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu**

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Obsahem předložené projektové dokumentace je akce: II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu.

Dopravní inspektorát Praha venkov - JIH souhlasí s výše uvedenou akcí za dodržení následujících podmínek:

Parametry komunikace by měly odpovídat normě ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“.

Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.

Práce prováděné na pozemních komunikacích budou označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným v souladu s TP 66 - Přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Veškeré navrhované práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Místní úprava provozu (dopravní značení) bude projednána v dostatečném předstihu před zahájením kolaudačního řízení na výše uvedenou akci.

Upozorňujeme, že naše součást na předmětné komunikaci II/508 eviduje značné množství dopravních nehod z důvodu jejího současného šířkového uspořádání. V některých úsecích této komunikace doporučujeme realizovat i svodidla.

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad  
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček  
vedoucí DI Praha venkov - JIH