



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka

„Modernizace dílen SPŠ Kutná Hora (opakování)“

Zadavatel:	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Sídlo:	Masarykova 197, Kutná Hora, PSČ: 284 11
IČO:	61924059
DIČ:	CZ61924059

Zadavatel obdržel dne 03.01.2019 dotazy dodavatele k uvedené veřejné zakázce. V návaznosti na dotazy dodavatele k této veřejné zakázce, zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

V Položkovém rozpočtu požadujete ceny bez DPH (viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 z 21.12.2018). Pak je nutné změnit formulář „Položkový rozpočet.xlsx“ v hlavičce sloupců E a F, neboť zde jsou uvedeny ceny s DPH.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uveřejňuje opravený formulář, kde v příslušných sloupcích jsou ceny bez DPH.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve formuláři „Položkový rozpočet.xlsx“ v položce 1 požadujete 4CPU server. Je možné tento server nahradit serverem s 2CPU se stejným výkonem?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

4CPU nejsou nezbytnou podmínkou při zachování výkonu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 3:

Potvrdíte prosím, že součástí dodávky dle položky 1 „Položkový rozpočet.xlsx“ není vizualizační SW ani licence.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

SW nemusí být součástí veřejné zakázky. Škola je v programu Microsoft a může si zdarma stáhnout licence virtualizačního SW.

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve formuláři „Položkový rozpočet.xlsx“ v položce 9 požadujete reproduktorovou soustavu s frekvenčním rozsahem 40Hz-20kHz. Lze tuto soustavu nahradit soustavou s max. výkonem 2x150W (2x75W RMS) a s kmitočtovým rozsahem 55Hz-20kHz?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Tuto reproduktorovou soustavu nelze nahradit uvažovanou soustavou, protože nesplňuje požadované minimální technické parametry.

Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet, kde v příslušných sloupcích jsou opraveny sazby na cenu bez DPH. V daném případě se jedná o formální opravu na straně zadavatele, a to pouze v tomto dokumentu, když ze zadávací dokumentace vyplývá, že jednotkové ceny a celkovou nabídkovou cenu je nutné uvádět v sazbách bez DPH, neboť tato je předmětem hodnocení v této veřejné zakázce. Tedy s ohledem na formální nedopatření ohledně rozpočtu je činěna ze strany zadavatele náprava a uveřejněn položkový rozpočet s opravou sazeb DPH, který je relevantní pro doplnění ze strany dodavatelů. Zadavatel v souvislosti s opravou položkového rozpočtu, resp. opravou sazeb bez DPH, neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek, neboť se jedná o opravu marginálního charakteru.

Příloha: opravený rozpočet

V Praze dne 4.1.2019

.....
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele