



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 9. 1. 2019

**ZADAVATEL:** Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace  
Sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky  
IČO: 000 69 850  
Zastoupený: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

**Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi:**

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

V TZ je uvedeno, že cituji „Stavební firma zajistí obvodové stěny proti sesutí.“ K tomu v rozpočtu odpovídá položka č. 13

13 ZAJ-001 Zajištění všech obvodových stěn proti sesunutí soubor 1,00000

Z uvedených informací nám není jasné, jak zajištění máme provést a v jakém rozsahu. Prosím tuto položku rozepsat do více jasně specifikovaných položek daných výkazem výměr, specifikací prací a měrnou jednotkou.

#### **Odpověď zadavatele:**

S výjimkou dodatečně podezdívané části obvodové zdi se u stavby jedná o standartní zemní práce prováděné obvyklými prostředky za použití běžných opatření daných jednotlivými pracemi a jejich technologickými postupy, které v souladu s projektovou dokumentací navrhne a předloží zhotovitel stavby.

Položka č. 13 ZAJ-001 Zajištění všech obvodových stěn proti sesunutí soubor 1,00000 je v rozpočtu použita jako příplatková zohledňující nutnost dodržení předepsaných technologických postupů a pravidel BOZP dle platných právních předpisů při provádění zemních prací –u výkopů, bourání a podezdívání základových konstrukcí části obvodové stěny. Skutečný rozsah a nutnou potřebu případného podchycení nelze nyní přesněji určit a proto v rámci této položky uchazeči do ceny zahrnou standartní opatření a podepření např. výdřevou dle charakteru stavby a vykonávaných činností dle BOZP v rozsahu podezdívání pro část obvodové stěny v délce 22,29m.b. š. cca 1m. Podezdění zdiva bude prováděno v souladu s PD po jednotlivých úsecích a 1m s vynecháním jednoho pole a následným dozděním viz. PD část D.1.2 konstrukčně -stavební řešení.

#### **Dotaz dodavatele č. 2:**

U položky č. 46 si chceme ověřit, že se jedná o celkově 36 trnů délky 0,8 m. Je tato naše domněnka správná?

46 380932225R00 S2 stabilizační trn M12 m 28,80000  
0,8\*2\*18 28,80000.

#### **Odpověď zadavatele:**



Ano, jedná se o 18 kotevních míst s dvojicí stabilizačních trnů s předpokládanou délkou 0,8m – tedy celkem 36ks viz. PD část D.1.2 Stavebně konstrukční – ocelová konstrukce. Při realizaci s ohledem na přesné umístění nosného ocelového skeletu bude třeba délky ověřit a případně upřesnit dle skutečné potřeby.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

U položky č. 144 je uvedeno, že tepelná izolace, materiál je ve specifikaci. Bohužel jí nemůžeme najít. Máme tedy tuto položku ocenit i včetně materiálu, i když text položky hovoří jinak?  
144 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 68,62000.

**Odpověď zadavatele:**

Specifikace pro dotazovanou položku 144 (tepelná izolace skladeb P/02, 03 a 04) je obsažena v položce č.142 (deska izolační stabilizov. EPS 200, desky se sníženou nasákavostí).

**Dotaz dodavatele č. 4:**

Požadujeme blíže specifikovat položku č. 106  
106 94-001a-001 Poznámka - v ceně lešení uvažovat s elektronickým zabezpečením EZS. pozn 1,00000  
Rozepsat tuto položku na počet čidel, jakých, kabeláže apod.

**Odpověď zadavatele:**

S ohledem na celkové zabezpečení staveniště včetně lešení musí zhotovitel zajistit ochranu a zamezit přístupu nepovolaných osob v souladu s platnými předpisy o BOZP. Jedná se o běžnou stavbu bez nadstandardních či jinak specifických požadavků na zabezpečení. Konkrétní způsob zajištění a zabezpečení v souladu s požadavky stavby, PD a platnými předpisy organizačně i věcně po vzájemné dohodě s objednatelem - zadavatelem navrhne a bude realizovat zhotovitel stavby. Tyto náklady zohlední uchazeč – zhotovitel stavby do ceny položky, přičemž elektronické zabezpečení EZS není podmínkou, zabezpečení musí však být účinné a funkční.

**Dotaz dodavatele č. 5:**

U položky č. 117 požadujeme pro objektivní nacenění jasně specifikovat tento rozsah prací např. počtem předpokládaných hodin.  
117 95\_TZB-001 Pomocné sekací, bourací, zednické a ostatní výpomoci pro řemesla TZB soubor 1,00000“.

**Odpověď zadavatele:**

Pro pomocné sekací, bourací a zednické a ostatní výpomoci pro řemesla TZB, mimo činností specifikovaných přímo v položkách rozpočtu je uvažováno s rozsahem 50 hodin těchto činností.

**Dotaz dodavatele č. 6:**

Musí být na hliněné omítky použit jen pytlovaný materiál, jak je uvedeno ve výkazu výměr nebo i balení ve vaku, které je cenově dostupnější?“

**Odpověď zadavatele:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zmínka o pytlovaném materiálu v popisu položky připouští použití směsi expedované v pytlích a je na organizaci zhotovitele, zda použije materiál pytlovaný, nebo ve vacích, případně zásobník atd. Požadováno je dodržení vlastností materiálu a kvality dle požadavků definovaných v projektové dokumentaci.

**Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení, neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

PhDr. Zita Suchánková,  
ředitelka příspěvkové organizace