



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 11.1.2019

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Františkem Petřtylem, radním pro oblast dopravy

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„Silnice II/101 Zákolany, sanace svahu a silnice po havárii“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s výzvou a zadávací dokumentací čl. 8 sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) Ve VV chybí položky zřízení a odstranění bednění říms. Žádáme o jejich doplnění.
- 2) Dle našeho názoru není správně výměra bednění opěrné zdi přední strana je 3,6 m, ale zadní strana OZ je dle našeho názoru 3,15 m a ne 1,89 m, jak je uvedeno ve VV. Žádáme o úpravu VV.

Odpovědi k dotazům 1 a 2 : Přílohou vysvětlení zadávacích podmínek je aktualizovaný výkaz výměr.

- 3) Dle zadávací dokumentace bodu 3.4. 2) c) požadujete oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, u jedné osoby. Je možné kvalifikaci rozdělit tak, aby 1 osoba splňovala písm. a) a 2. osoba písm. c)?

Odpověď: Zadavatel trvá na uvedeném kvalifikačním požadavku. Ve všech bodech by měla 1 osoba splňovat všechny požadavky k ní uvedené.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 29.1.2019 do 08:30 hod. Termín otevírání obálek bude dne 29.1.2019 v 09:00.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Kluzák Roman DiS, v.r.

tel.: +420 257 280 597

e-mail : kluzak@kr-s.cz

Příloha: Aktualizovaný výkaz výměr