



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 23.01.2019

Číslo jednací: 013007/2019/KUSK
ZADAVATEL: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Sídlem: Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
IČ: 00069892

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.

Zadavatel Vám dle § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu předpokládané doby nabytí účinnosti smluv k části č. 1 a k části č. 2 veřejné zakázky, které uvádí v čl. 2.4 Zadávací dokumentace. Orientační harmonogram realizace stavby počítá s uzavřením smluv v květnu 2019.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 20:

Zadavatel i nadále počítá s uzavřením smluv v květnu 2019.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

Zadavatel uvádí v Oznámení o zahájení zadávacího řízení minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán v délce 6 měsíců. V čl. 12 ZD je požadováno pouze 180 dnů.

Máme pro zajištění jistoty v části č. 1 veřejné zakázky počítat s délkou zadávací lhůty 6 měsíců nebo 180 dnů?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 21:

Platí znění zadávací dokumentace. Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou je 180 dní. Věstník veřejných zakázek neumožňuje zadat tuto lhůtu ve dnech, proto je zadavatel převedl zaokrouhleně na 6 měsíců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:

Dotaz č. 1

V odpovědi na dotaz č. 7 z Doplnění zadávací dokumentace č.2 ze dne 15.1.2019 se uvádí, že „V současné době zatím není přípojka NN ze strany ČEZ provedena. Dodavatel si musí zajistit pro provádění stavby vlastní napojení“.

Žádáme o sdělení, kdy bude přípojka NN provedena a na jak dlouhou dobu má zhotovitel počítat s náhradním řešením pro staveništní odběr. el. energie.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 22:

Zadavatel nemá přesné informace o termínu provedení přípojky ze strany ČEZ. Účastník si zajistí dodávku po celou dobu předpokládané realizace stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

Dotaz č. 2

V soupisu prací IO 02 Zpevněné plochy je položka:

51	K	OST_015R01	Chráničky podzemních vedení	soubor	1,000
----	---	------------	-----------------------------	--------	-------

P

Poznámka k položce:

Chráničky:

*Stávající inženýrské sítě procházející pod
zpevněnými plochami budou v rámci objektu
uloženy do chrániček vhodných chrániček.*

Vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace není patrné, které stávající inženýrské sítě a v jakém rozsahu mají být do chrániček uloženy, žádáme o konkrétní specifikaci této položky, jednoznačně vymezující její obsah v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 23:

Ve VV je upravena poznámka k položce č. 51 u IO 02 tj. 2x KOPOFLEX 110. V příloze vysvětlení ZD zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20.02.2019 v 11:00 hodin.**

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele

Př1 VZD4 Upravený soupis prací