

stávající přívod pro stávající osvětlení bude využit pro připojení nových svítidel v kanceláři
dojde pouze k úpravě pozice vývodu kabelové propojení mezi novými svítidly
bude realizováno kabely CYKY(J) 3x1.5
uloženými pod omítku
ovládání svítidel zůstane beze změny

4129



stávající přívod pro stávající osvětlení bude využit pro připojení nových svítidel v kanceláři
dojde pouze k úpravě pozice vývodu kabelové propojení mezi novými svítidly
bude realizováno kabely CYKY(J) 3x1.5
uloženými pod omítku
ovládání svítidel zůstane beze změny

LEGENDA

- ⌋ Přepínač sériový 10A, 230V, 50Hz, řaz. 5, IP20 (stávající)
- ⌋ Kabelový vývod obecný ze stropu CYKY(J) 5x1.5mm²
- ⌋ Přisazené svítidlo s LED sv. zdrojem, 4000lm, 41W, 230V, IP40

POZNÁMKA

rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-S
ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:		 AV MEDIA komunitní obecní	
Ondřej Zach		Atelier pezmimho stavitelství s.r.o., Ing. Pavel Slechtla			
MÚ - OÚ:		PRAHA 5			
INVESTOR:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5			 AV MEDIA komunitní obecní 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648	
STAVBA - OBJEKT:					
VYBAVENÍ PRÁCOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AUDIOVIZUÁLNÍMI A KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY					
			A4	4	
			DATUM	07/2016	
			STUPĚŇ	DVZ	
			MĚŘÍTKO	1:50	
			ČÍS. ZAK.	APS - 353/16	
OBSAH:			ČÍSLO VÝKRESU:		REV.
PŮDORYS OSVĚTLENÍ			D.1.4 - EL b.1		