


LEGENDA



- Výústění plastové chráničky Ø29mm ze zdiva
- ⌋ Zásuvka dvojnásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
- ⌋ Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
- ⌋ Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20 chráněná přep.ochr.st.D
- XD ⌋ Zásuvka dvouportová datové rozvody 2x RJ45
- PM1 Přípojně místo v interiérovém nábytku typ 1 standard AAP, výzbroj: 2x230V,1xLAN,1xVGA/audio,1xHDMI
- PM2 Přípojně místo v interiérovém nábytku typ 2 (atyp) standard AAP, výzbroj: 2x230V,2xLAN
- ⌋ Vnitřní chladicí jednotka
- ⌋ Připojeno z venkovní chl.jednotky systémovou kabeláží (systémová kabeláž dodávka chl.systému)
- ▬ Stávající silnoproudý rozváděč
- ⌋ RACK
- ⌋ Stávající datový rozváděč
- ⌋ RACK-AV
- Nový rozváděč pro AV techniku
- Kabelová trasa datových kabelů
- Kabelová trasa silnoproudých kabelů

POZNÁMKA

rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

2-násobná zásuvka označená "*" bude přidána na stávající zásuvkový okruh (pouze v případě, že počet zásuvek na okruhu nepřesáhne 10ks)



VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:	SCHVÁLIL:	 	
Ondřej Zach		Atelier pezomního stavitelství s.r.o. , Ing. Pavel Slechta	Mgr. Michal Bureš	AV MEDIA a.s. 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648	
MÚ - OÚ: PRAHA 5				A4	6
INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5				DATUM	07/2016
STAVBA - OBJEKT: VYBAVENÍ PRACOVNÍSTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AUDIOVIZUÁLNÍMI A KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY				STUPEŇ	DVZ
				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍS. ZAK.	APS - 353/16
				OBSAH:	
PŮDORYS ZÁSUVKOVÉ INSTALACE				D.1.4 - EL b.2	