

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	VÝŠKA MÍSTNOSTI
201.	pokoj	3,00m
202.	pokoj	3,00m
203.	chodba	3,00m
204.	schodiště do věže	3,00m
205.	poloj	3,30m
206.	učebna	3,75m
207.	učebna	4,25m
208.	učebna	4,25m
209.	učebna	4,25m
210.	kabinet	3,50m
211.	posilovna	3,50m
212.	učebna	3,50m
213.	chodba	4,25m
214.	schodiště	3,70m
215.	pokoj	3,00m
216.	pokoj	3,40m
217.	vychovatelna	3,40m
218.	pokoj	3,40m
219.	pokoj	3,40m
220.	koupelna	3,40m
221.	WC	3,40m
222.	úklidová komora	3,40m
223.	pokoj	3,40m
224.	pokoj	3,40m
225.	koupelna	3,40m
226.	prádelna	3,40m
227.	chodba	a-3,00m, b-3,40m
228.	úklidová komora	3,00m
229.	klubovna	3,00m
230.	pokoj	3,00m

POZNÁMKA:
- Veškeré prostupy konstrukcemi budou vedeny v chráničkách a tepelně izolovány
- Ležaté potrubí je vedeno nad podlahou a pod stropem, co nejblíže obvodové stěny a bude spádováno směrem od kotelny
- Svislé potrubí bude vedeno uvnitř komínových průduchů a bude tepelně izolováno (pokud se bude stoupačka napojovat na komínový průduch ve vyšším podlažím, tak bude vedeno skrz strop ve zdi)
- Tělesa jsou navržena a umístěna s ohledem na možnosti umístění v dané místnosti a zároveň jejich dimenze pokrývá tepelné ztráty místnosti. (pokud se při instalaci těles zjistí, že některé těleso nelze umístit dle půdorysu, umístí se těleso na co nejvhodnější místo, co nejblíže k oknům k obvodové zdi)
- Materiál potrubních rozvodů – hlavní rozvody a rozvody k tělesům – měď
- Teplotní spád soustavy je navržen 70°C/55°C

LEGENDA:
(1) – stoupačka pro tělesa v 1.PP, 1.NP a 2.NP
(2) – stoupačka pro tělesa v 1.NP a 2.NP
(3) – stoupačka pro tělesa v 1.NP a 2.NP
(4) – stoupačka pro tělesa v 1.NP a 2.NP
(5) – stoupačka pro tělesa v 1.NP a 2.NP

S

AUTOR PROJEKTU			
HL. INŽ. PROJEKTU			
ZODP. PROJ. DÍLU	ing. Václav Kopecký		
KRESLIL	ing. Václav Kopecký		
INVESTOR	SOŠ a SOU Horky nad Jizerou		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 050/2017
KRAJ SČ	OM: Horky nad Jizerou	KÚ Horky nad Jizerou	
AKCE:	SOŠ a SOU Horky nad Jizerou stavební úpravy a změna užívání části objektu		MĚŘÍTKO: 1:75 Č. PARÉ:
			DATUM rev.11/2018
			STUPEŇ DPS
OBSAH:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – půdorys 2.NP – hl. rozvody, rozvody k tělesům		Č. VÝKRESU: 6