

TA HANNA s.r.o.

Ing.arch HANA URBANCOVÁ

A R C H I T E K T

ČKA 03 179

datovka : zhmsmbc

urbancova.h@gmail.com

Zlatá 2336/18, DOBRÁ VODA 373 16, 776 119 616

IČ: 01482947, spis. zn. 21655 C, Krajský soud v Českých Budějovicích

03-03-2018

**Akce :** Změna půdního skladu na kotelnu III. kategorie v budově č.parc.8/2 – podkroví severního křídla

Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou, investorem stavby je : SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35, 294 73 **Horky nad Jizerou**

Prohlášení ke statickému řešení plynové kotelny, umístění dvou plynových závěsných kotlů.

Je předpoklad, že kotel – bez ohledu na výrobce, bude vážit max., kg a bude zavěšen na příčku z plných cihel tl. 300 mm. Závěsné zařízení bude provedeno dle předpisu konkrétního výrobce.

Dále se předpokládá, že příslušenství k plynovým kotlům bude vážit max. 50 – 70kg. Bude to zařízení stacionární – umístěné na podlaze půdy, která byla doposud používána jako sklad nábytku a z konstrukce se předpokládá, že únosnost podlahy bude min. 250Kg/m<sup>2</sup>.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné dodržet montážní pokyny výrobce vybavení kotelny, na místě zkontrolovat příčku, která nesmí jevit známky statické poruchy a odpovídat výše uvedenému parametru.

V českých Budějovicích, březen 2018

