



DODRŽET ČSN EN, ČSN A TPG.

K.K. 50 (2") - STÁVAJÍCÍ  
REGULÁTOR FRANČEL B 25  
ROZPERKA - PEVNĚ UKOTVIT  
PLYNOMĚR G 16 - MEMBRÁNOVÝ  
TLAKOMĚR S TROJČESTNÝM KOHOUTEM  
STONKOVÝ TEPLMĚR -30°C ÷ +50°C  
K.K. 50 (2")  
PEVNÁ PODLOŽKA POD PLYNOMĚR  
SKŘÍŇKA - STÁVAJÍCÍ



NTP D 63 LPE  
OCHRANNÉ POTRUBÍ D 110 LPE  
ČIŠAČKA V ZEM. PŘÍKOPU



				Jaromír Fišer projektování - plyn	
zodp. projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval		
J. Fišer	J. Fišer	J. Fišer	J. Fišer		
kraj: SE	okres: Mladá Boleslav	obec: Horky nad Jizerou		formát	4 A4
Investor: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35				datum	02/2018
NTL PLYNOVOD A ROZVOD V KOTELNĚ				účel	D.P.S.
				č. zakázky	
				č. kopie	
SITUACE, PŮDORYS, IZOMETRIE				měřítko mm:	č.výkresu:
				1:100	1