

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 4.2.2019
Reg. č.: vz-29/19
Č. j.: 389/19/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „II/101 Kladno - průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvedl, že v položce č. 4 zadávací dokumentace předpokládá použití např. OTSKP pol. 57790A výprava výtluků směsí ACO, zahrnující odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev, zařízení hran, vyčištění, nátěr, dodání a vyplnění předepsanou zhutněnou živичnou směsí a případná zálivka (pokud se nebude jednat o spodní vrstvy, které budou následně ještě zakryty obrušem). Dle katalogu vozovek, který je přílohou A TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací není použití této položky správné a sanace v této tloušťce by měla být realizována jako standardní konstrukce pozemní komunikace tzn., že by měla obsahovat ochrannou vrstvu, podkladní vrstvu a také podkladní příp. i ložnou asfaltovou vrstvu. Specifikuje zadavatel konstrukční vrstvy dle TP 170?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: S názorem o chybném použití pol. 4 (OTSKP 27790A) nesouhlasíme, opravy takových poruch se neřídí TP 170 Navrhování vozovek PK ale postupujeme podle TP 87 v souladu se čl. 2.2.2.2 TP 170, podle kterého lze postupovat podle navrhování údržby a oprav vozovek. Pro sjednocení pohledu uvádíme, že výtluky a poruchy budou vyplňovány ACL 16 , použitých dále pro vyrovnávku.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	<u>Dotaz č.1:</u> V krycím listu rozpočtu jsou uvedeny k ocenění např. i položky 8 až 10 dále 13 až 22 a 27 až 29 jako např. Práce přesčas, Bez pevné podl., Kulturní památka, Zařízení staveniště, Mimostaveništní doprava...atd. až pol.29 Zvýhodnění +-. Dále jsou v krycím listu Měrné a účelové jednotky, které jsou také k vyplnění.
	<u>Otázka č. 1:</u> Můžeme tyto položky nechat nevyplněné s hodnotou 0,00?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

	Ano můžete. používáme formulář. který zahrnuje i řadu možností, které u této konkrétní stavby nepřicházejí v úvahu.
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel