



## **VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

*dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)*

<b>Zadavatel:</b>	<b>Středočeský kraj</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
<b>Zástupce zadavatele:</b>	<b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol., s.r.o.</b> IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa</b> Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávána v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení dle ust. § 56 Zákona

K dotazu dodavatele zadavatel tímto sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

### **Dotaz dodavatele:**

V SO 101.1 je uvedena položka č. 42 - 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S 2519 m<sup>3</sup>.

Prosím o objasnění této položky, kam je s takovým množstvím počítáno? Podkladní asfaltové vrstvy jsou specifikovány v pol. č. 43, kde je vyčíslena celá plocha komunikace (vozovka 1, vozovka 2) a vozovka 3 je v pol. č. 45. Na sanaci trhlin je vyčleněna samostatná položka č. 44, tím pádem se množství 2519 m<sup>3</sup> ACP jeví jako nadbytečné.

V SO 101.2 dtto, je zde položka č. 42 ACP 143,66 m<sup>3</sup>.

Dále prosím o ujasnění použitého pojiva pro podkladní vrstvy. V technické zprávě se uvádí použité pojivo pro ACP - silniční pojivo 50/70, ovšem ve výkazu výměr je použita položka ACP s modifikovaným pojivem. Prosím o sjednocení požadavku na použité pojivo pro podkladní vrstvy.

### **Odpověď zadavatele:**

Položka č. 42 - 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S řeší vyrovnaní povrchu po frézování do stavu spodního povrchu nového souvrství (ACO 11+ 40mm, ACL 16+ 60mm a ACP 16+ 50mm) s ohledem na nově navrženou niveletu a potřebu odfrézovat stávající kryt vozovky.

Zadavatel požaduje provést všechny vrstvy ze směsi ACP 16+ se silničním asfaltovým pojivem třídy 50/70 dle ČSN EN 12591 tj. nemodifikovaného.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V tomto smyslu zadavatel upravil zadávací dokumentaci a uveřejňuje upravené přílohy.

---

V návaznosti na provedené změny dále zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:

**Nabídky musí být podány nejpozději dne 5. 3. 2019 do 13:00 hodin.**

**Přílohy:**      ***Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Vzorové příčné řezy***

V Praze dne 5. 2. 2019

**Za Zadavatele Středočeský kraj  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**