



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 6. 2. 2019

ZADAVATEL: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky
IČO: 000 69 850
Zastoupený: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

prosíme zadavatele o zodpovězení dotazů týkajících se výkazu výměr oddíl slaboproud D.1.4.e.:

- V řádku 107 výkazu slaboproudu D.1.4.e. se píše o programování zákaznických obrazovek správy a řízení expozice. Zákaznická ovládací obrazovka velikosti 5 inch je popsána jen jedna v řádku 78 výkazu D.1.4.e. Tato popsána zákaznická obrazovka je určená na ovládání technologií přednáškové místnosti. Jsou tedy v objektu ještě jiné zákaznické obrazovky pro správu a řízení expozice? Jaký je jejich počet, a jaká je jejich předpokládaná velikost?

Odpověď zadavatele:

Jsou navrženy dva ovládací panely. Jeden 5" v zázemí průvodců 1.08 a jeden 3" v přednáškovém prostoru 2.02. Oba panely jsou uvedeny ve výkazu výměr silnoproudu včetně programování světelných scén.

Dotaz dodavatele č. 2:

- V řádku 78 výkazu slaboproudu D.1.4.e. ve specifikacích na technologie přednáškové místnosti není specifikováno ani jedno přípojné místo pro připojení notebooku přednášejícího. Znamená to tedy, že přednášející bude moci hovořit pomocí popsaného bezdrátového setu ale bez možnosti připojení svého notebooku k projektoru?

Odpověď zadavatele:

Na čelní čelní stěně přednáškové místnosti jsou umístěny datové zásuvky pro možnost připojení notebooku přednášejícího, případně se přednášející může připojit bezdrátově pomocí WiFi.

Dotaz dodavatele č. 3:



- V řádku 78 výkazu slaboproudu D.1.4.e. ve specifikacích na technologie přednáškové místnosti není specifikováno žádné zařízení které by pomocí řídicího panelu umožňovalo řízení hlasitosti reprodukce zvuku z mikrofonů prezentátorů. Znamená to tedy že hlasitost obou bezdrátových mikrofonů bude pevně nastavena bez možnosti regulace pomocí řídicího systému?

Odpověď zadavatele:

Předpokládá se nastavení hlasitosti bezdrátových mikrofonů na řídicí jednotce mikrofonů stím, že hlasitost pak nebude již nijak regulována.

Dotaz dodavatele č. 4:

- Z jednotlivých řádků VV slaboproudu D1.4.e. , ani z technické zprávy expozice není jasně dáno kde bude AV technika přednáškové místnosti umístěna. Dá se předpokládat, že bude umístěna spolu s ostatními slaboproudými technologiemi v technické místnosti 1NP v racku -řádek 18 také výkazu slaboproudu D.1.4.e. Pokud je tento předpoklad správný, tak ve vv chybí anténní systém pro bezdrátové mikrofony přednáškové místnosti.

Odpověď zadavatele:

AV technika pro přednáškovou místnost (řídicí jednotka bezdrátových mikrofonů, možnost připojení notebooku na dataprojektor) by měla být v přednáškové místnosti u čelní stěny poblíž stolu přednášejícího.

Dotaz dodavatele č. 5:

Ve výkazu výměr je uvedeno 179,31 m² hrubých hliněných omítek a omítek tažených dřevěným hladítkem 358,62 m². Tj. výměra ve dvojnásobné výši. Na jaký podklad se tedy tyto tažené omítky natahují, když hrubých omítek je jen polovina?

Odpověď zadavatele:

U vnitřních omítek na stávajících konstrukcích je dle skladeb v PD uvažováno s odstraněním stávajících nesoudržných omítek v množství do 50%.

Soudržné vápenné omítky zůstanou zachovány a jako podklad pro další úpravu opatřeny přílnavostním nátěrem.

Dotaz dodavatele č. 6:

Zadavatel dle zadávací dokumentace požaruje dle bodu č. 4 Poddávky od uchazeče, aby doložil v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých poddodavatelů, se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky dodavateli bude akceptovat závazek podílet se na plnění veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující základní způsobilost poddodavatele/ů způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3.1 této zadávací dokumentace. V případě, že dodavatel doklady nedoloží, bude zadavatel postupovat dle ustanovení § 85 zákona obdobně. Je tím myšleno, že toto dodá vítězný uchazeč před podpisem smlouvy? V době podání nabídky nemá totiž zhotovitel žádný výběr poddodavatelů ukončen.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Seznam poddodavatelů, kterými je plněna kvalifikace musí být znám již při podávání nabídky. Za to poddodavatele, kteří se budou pouze podílet na plnění veřejné zakázky (nikoli však plnit kvalifikaci - tedy dodavatel sám splňuje kvalifikační požadavky požadované zadavatelem), je možné doplnit před podpisem smlouvy.

Při podání nabídky by měl dodavatel podat takové doklady v nabídce, aby splnil veškerou kvalifikaci požadovanou zadavatelem – viz § 56 odst 3 ZZVZ. V případě, že kvalifikaci nesplňuje, může jej zadavatel vyzvat k doplnění nebo jej vyloučit.

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 2. 2019 10:00 hod.

PhDr. Zita Suchánková,
ředitelka příspěvkové organizace