



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 7. 2. 2019

ZADAVATEL: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky
IČO: 000 69 850
Zastoupený: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz dodavatele, k němuž poskytuje následující odpověď:

Dotaz dodavatele č. 1:

V technické zprávě se hovoří o tom, že sádrokartonové příčky budou dle TZ v "technické místnosti v přízemí jsou navrženy ze sádrokartonových příček s plechovým krytem." Ve výkazu výměr o plechovém krytu něm však není zmínka. Trvá tedy objednatel na tomto řešení?

Odpověď zadavatele:

Plechový kryt sádrokartonových příček je řešen položkou č.71 v rozpočtu stavební části SO_03A 001 Pol.

71	W/0301	D+M pozinkovaný plech matový	m2	129,71068				
Pozinkovaný plech matový, kulaté otvory ø5mm, rozteč 8mm, kotvený nerezovými vruty s půlkulatou hlavou do otvorů přes podložku,								
(50,783*2+6,122*2+4,10880)*1,1				129,71068				

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

PhDr. Zita Suchánková,
ředitelka příspěvkové organizace