



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 13. 9. 2016

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok“, ev. č. VZ 637362

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 2. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje následující vyjádření:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele prověřit soupisu prací SO 201, a to konkrétně měrných jednotek u položek kamenného obkladu (p.č. 28: m3/ výpočet uvádí plochu, tedy m2) a plastbetonu pod kam. obrubníky (pol. 38,39: m2/ výpočet uvádí kubaturu, tedy m3). Upraví zadavatel soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 1:

Připomínka je opodstatněná, SP byl upraven. Měrné jednotky položky jsou dané, bylo tedy přepočteno správné množství.

Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace předpokládá v SO 901 DIO opravu poškozených objízdných tras položením nové vrstvy SMA 11 tl. 40 mm viz položka č. 8. Z výkresu DIO a popisu frézování je zřejmé, že oprava by měla proběhnout na silnicích II. a III. třídy. Asfaltová směs SMA 11 se používá pro vozovky s vysokým dopravním zatížením (zejména dálnice a silnice I. třídy). Trvá zadavatel na výspravě směsí typu SMA 11?

Odpověď na dotaz č. 2:

Připomínka je opodstatněná, na silnice 2. a 3. třídy by postačovala obrusná vrstva zhotovená např. z ACO 11. Na základě požadavku investora ze dne 9. 9. 2016 byla položka č. 8 v soupisu prací SO901 změněna na obrusnou vrstvu z ACO 11+.

Dotaz č. 3:

Pol. č. 28 334221311 Obklad z lomového kamene zdiva mostů nekotvený dvoustranně lícovaný kvádrový tl. do 350 mm , množství 305 m3

V technické zprávě ani projektové dokumentaci není zmínka o doplnění zdiva kamenného obkladu zdí a kleneb. Natož v takovémto rozsahu – 305 m3 (v poznámce u položky uveden odhad 50 % plochy). Domníváme se, že v rámci stavebních prací nebude nutné doplnění zdiva v tomto množství.



*Pokud by měl být skutečně proveden obklad z kamene, je uvedené množství 305 m³ dle našeho názoru chybné. Správný výpočet by měl být: $2 * 305 * 0,5 * 0,35 = 106,75$ m³ (tloušťka obkladu je do 350 mm).*

Může zadavatel sdělit, zda bude opravdu nutné doplnění zdiva a popř. v jakém množství?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, uvedené množství bylo chybné. Vzhledem k tomu, že nemůžeme odhadnout stavebně technický stav zdiva opěrných zdí po provedení obnažení rubu kleneb, očekáváme větší objem přezdívaných úseků. Pol. č. 28 byla upravena na správnou výměru.

Dotaz č. 4:

Pol. č. 89 985221112 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl. do 12m/m² – montáž, množství 61 m³

V technické zprávě v části 3.3.1. Práce provedené zhotovitelem není zmínka o provedení obkladu kamenného zdiva.

Prosíme o potvrzení, že se opravdu jedná o kamenné zdivo, které bude použito, pokud bude vyžadováno přezdění či dozdění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, bližší specifikace je v kap. 11 TZ, nicméně rozsah přezdívaných úseků není stanoven. Předpokládá se přezdění v maximálním rozsahu spárování. Dozdívky a nové zdivo budou provedeny z původního, případně doplňovaného materiálu při dodržení spárořezu. Nově doplňovaný materiál bude charakterem a typem kamene co nejbližší původnímu.

Změna soupisu prací

S ohledem na shora uvedené zadavatel opravil soupis prací, konkrétně byly zapracovány změny výměr dle shora uvedených dotazů, u SO901 v pol. 8 byla změněna obrusná vrstva na ACO11+ a byly doplněny položky v části VRN – Vedlejší rozpočtové náklady.

Opravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací.

Změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

S ohledem na shora uvedené opravy soupisu prací zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. října 2016 do 9:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **6. října 2016 od 9:00 hodin.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html).

S pozdravem

Ing. Zuzana Moravčíková
Krajský úřad Středočeského kraje



Příloha:

- Soupis prací