

# Protokol č. 01/2018

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí  
podle ČSN 33 2000 -5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2

## **Stavebník : SOUp Jílové u Prahy**

Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

<b><u>Složení komise :</u></b>	předseda :	<b>1. Ing. Radomír Vojtíšek - hl.projektant</b>
	členové :	1. p.Ing. Jakub Kubina - projektant
		2. p. Martin Šimeček

**Název objektu :** Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek

## **Podklady použité pro vypracování protokolu :**

1. Prohlídka objektu
2. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

## **Přílohy :**

1. Tabulka vnějších vlivů

## **Popis prostor a zařízení :**

Stavba bude sloužit jako nová kotelna na spalování dřevní štěpky včetně týdenního zásobníku paliva a skladu na měsíční potřebu paliva. Součástí stavby je napojení na stávající otopnou soustavu a její nutné úpravy. Kotelna bude sloužit jako nový zdroj tepla na vytápění stávajících objektů areálu SOUp Jílové.

## **Rozhodnutí :**

V prosotru zásobníku a kotelny je navrženo prostředí nebezpečné.

## **Zdůvodnění :**

Prostor zásobníku paliva je bez regulace teploty a vlhkosti. Zásobník paliva je mechanicky propojen dopravníky paliva s novými kotli. S ohledem na mechanické rázy a vibrace a také vzhledem ke skladování a manipulaci s hořlavými pevnými látkami (dřevěná štěpka), je navrženo prostředí nebezpečné. Prostory zásobníku paliva nebudou vytápěny.

Datum sepsání protokolu :

Podpis předsedy komise:

