

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.2.2019
Reg. č.: VZ-86/19
Č. j.: 664/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-3 k veřejné zakázce „II-610 Benátky - Ovčín mimo IROP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Příloze č. 7 Smlouvy je uvedeno: „Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 346,80 t tj. průměrné tloušťce 30 mm, předpokládá se vyrovnání „spadlých“ okrajů a propadů či podélných a příčných nerovností.“ Vyrovnávka má být podle Soupisu prací z ACL 16. V ČSN 73 6121 Tabulka 2 jsou uvedeny rozmezí tloušťky vrstev z asfaltových směsí, ACL 16 lze dle normy provádět v rozmezí tloušťky 50 až 70 mm. Zadavatelem navržená vrstva je tedy v rozporu s normou, dle které má být stavba prováděna. Zváží zadavatel změnu asfaltové směsi nebo provedení vyrovnávky v jiné (větší) tloušťce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel předpokládá tloušťku vyrovnávky v průměrné tl. 30 mm, a předpokládá, že budou plochy, kde nebude vyrovnávka žádná a místa, kde bude až 60 mm. Menší zrno zakládá vysoké riziko plasticity položené úpravy a tvorbu kolejí a vln. Proto předepisuje vyrovnávku z ACL 16 a o změně neuvažuje.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací, který Zadavatel poskytl Účastníkům je položka č.11 DIO, která však nikde v Zadávací dokumentaci není specifikována. Pokud Zadavatel předmětnou položku podrobněji nespecifikuje, s jistotou se vystavuje riziku, že nabídky, které od jednotlivých Účastníků obdrží, budou vzájemně neporovnatelné. Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci etap výstavby tak, aby bylo možné

položku DIO jednoznačně ocenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel nemá zájem o DIO a práce s ním spojené, které podmiňují provedení prací, cílem zakázky je výměna obrusné vrstvy za přijatelnou cenu. DIO vyjednává vybraný dodavatel s příslušným silničním správním úřadem a dotčenými účastníky. Podrobnou specifikací by byla znemožněna možnost dodavatele uplatnit firemní strategii a vyjednávací schopnosti.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zám. číslo 11 159 21 Praha 6
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel