



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 19. 9. 2016

ZADAVATEL: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav, příspěvková organizace
Sídlem: Sadová 1234, 286 01 Čáslav
Zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 49797999

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Evidenční číslo zakázky: **637704**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 3. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje následující vyjádření:

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Uchazeč v souladu s ustanovením §49 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákona), žádá zástupce zadavatele veřejné zakázky s názvem „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“, o upřesnění zadávací dokumentace a poskytnutí dodatečných informací k níže uvedenému dotazu:

Dotaz č. 1:

V tabulce fasádních prvků pro objekty C2 a D2, jsou uvedeny dveře označené PO Protipožární dveře 800/1500 mm EI 30. Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci materiálů a popis.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci položky K13 střešní výlez - okno, 600x600 mm. Žádáme o specifikaci technických dat střešního výlezu - okna (např.: UV a další).

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o poskytnutí stavebního povolení včetně vyjádření orgánů státní správy. Současně upozorňuje, že předaná vyjádření nejsou aktuální (vydaná roku 2014), žádáme tedy o jejich aktualizaci.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr chybí ochrana dřevin u fasády a jejich prořezání.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr, dle technické zprávy příloha č.2, str.2 vypracování RDS – popř. dokumentace stavu skutečného provedení.

Pzn.: Předaná dokumentace je pouze pro stavební povolení a výběr zhotovitele.

Dotaz č. 6:

V technické zprávě silnoproud (elektroinstalace) str. 3 je uvedeno: *Prostupy kabelových rozvodů, mezi jednotlivými požárními úseky, budou protipožárně utěsněny.* Tuto položku požadujeme doplnit do výkazu výměr včetně počtu kusů, průměru a velikosti.

Dotaz č. 7:

V technické zprávě silnoproudé elektroinstalace je uvedeno v článku 5:

„Revizním technikem budou zkontrolovány a změřeny při max.zatížení stávající napájecí kabely a příslušné jističe pro novou VZT.“

„Revizním technikem elektro (RT) budou zkontrolovány-proměřeny pouze stávající rozvody napájení RP pro nové VZT větrání učeben.“

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda máme tyto kontroly započítávat do výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dotaz č. 8:

V předaném výkazu výměr chybí u položky 62242-1491 a 62225-2002 specifikace. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 9:

Předaný výkaz výměr neodpovídá vyhlášce č.230/2012Sb, §7 , kde je uvedeno , že postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou část dokumentace tak , aby umožnil kontrolu celkové výměry. Žádáme zadavatele , aby předaný výkaz výměr byl v souladu s vyhláškou 230/2012Sb.

Dotaz č. 10:

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 odst.3 ZVZ).

11) Žádáme zadavatele o upřesnění barevného odstínu hliníkových stěn a dveří.

12) Žádáme o upřesnění rozsahu repase luceren (2ks) v průčelí budovy, jejich případné zasklení a také, zda mají být stávající reflektory opětovně namontována nebo se budou instalovat nová.

13) V tabulce D1.63 tabulka oken a fasádních prvků, jsme nenalezli bezúdržbové okno O13, které je uvedeno v předaném výkazu výměr. Žádáme zadavatele o upřesnění, o které okno se v tabulce jedná, případně o jeho doplnění

14) Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§ 40 odst. 3 ZVZ)

15) Prosim o upřesnění počtu svítidel k DMTZ, prodloužení kabelů a zpětné MTZ na fasádách všech objektů. Ve výkazech jsou uvedeny pouze soubory a z PD nelze jednoznačně množství určit. Každý účastník veřejné soutěže by došel k jiným závěrům a nabídky by byly neporovnatelné.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ad 1) Jedná se o dveře do půdního prostoru. Nejsou žádné zvláštní požadavky na dveře mimo předepsané požární odolnosti.

Bližší specifikace dveří :

Ocelová zárubeň, dveře hladké plné, povrch např.lamino, klika x klika, vložkový zámek.

Ad 2) Doplnění specifikace poklopu:

Střešní výlez na plochou střechu s nůžkovými schody, horní poklop součinitel tepla $U = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, spodní poklop $U = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, Nosnost 150kg na nášlap, horní poklop odolný s pozinkovaných plechem odolný proti větru a dešti, celoobvodové těsnění horního poklopu.

Ad 3) V příloze přikládáme změnu stavby před dokončením, kde je doplněno do původního stavebního povolení větrání učeben, včetně vyjádření dotčených orgánů. Původní vyjádření zůstávají v platnosti, platnost vyjádření (pokud není vysloveně na vyjádření uvedeno jinak) není omezena.

Ad 4) Zajištění ochrany dřevin, případně prořezání zajistí investor před zahájením stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ad 5) Předaná dokumentace je v provedena v rozsahu pro provedení stavby, pouze v části elektro je v popisu chybně uveden stupeň projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

Ad 6) Vzhledem k tomu, že kabely neprocházejí mezi požárními úseky není třeba doplnění do výkazu výměr.

Ad 7) Ano, pro tyto úkony je vyčleněna položka č.3.2 - 910 R03 v části elektroinstalace.

Ad 8) V položkách 62242-1491 a 62225-2002 je dodávka a montáž řešena pouze jednou společnou položkou. V těchto položkách započítejte dodávku i montáž společnou cenou.

Ad 9) Předaný výkaz výměr je přehledně rozdělen dle jednotlivých částí objektu. Výpočty u jednotlivých položek jsou podrobně rozepsány a ve složitějších případech jsou provedeny odkazy na části (modré popisy).

U položek, které jsou součástí skladeb je vždy odkaz dle označení skladby na textovou a výkresovou část. Vzhledem ke členění dle objektů je v rozpočtu snadná a jednoduchá orientace.

Výkaz výměr je v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. §7.

Ad 10) Zadavatel s ohledem na poskytnuté dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek viz závěrečný samostatný odstavec těchto Dodatečných informací.

Ad 11) Pro dveře a stěny bude zvolen odstín šedé. Upřesnění dle předložených vzorků při realizaci.

Ad 12) Repase lucerny:

Kovová konstrukce lucerny :

Před zahájením prací nutno provést STRATIGRAFII, na základě které bude určen finální nátěr, případně upraven postup repase.

- MECHANICKY OČISTIT OD BAREV, NEČISTOT A RZI
- PASIVOVAT TANÁTEM,
- DVA ZÁKLADNÍ NÁTĚRY NA BÁZI ZINKU
- VRCHNÍ- FINÁLNÍ NÁTĚR

Prosklení lucerny:

Lucerna není prosklena

Součástí lucerny je reflektor, který v rámci repase bude odpojen a provedení prací opětovně namontován.

Ad 13) Okno Označené v rozpočtu jako O13 – jedná se o okno střešní, v tabulce oken a fasádních prvků je pod označením 13. Doplnujeme součinitel tepla $U = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, Ve výkresové části je okno vyznačeno ve výkrese D1.4.

Ad 14) Viz odpověď č. 10 a samostatný závěrečný odstavec těchto Dodatečných informací.

Ad 15) Celkový počet svítidel 31ks
Prodloužení kabelů celková délka 45m'



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona pro předmětnou veřejnou zakázku, a to tak, že **končí dne 6.10.2016 v 10.00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **6.10.2016 v 10.15** hodin na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

Výše uvedené skutečnosti byly v souladu s § 147 zákona zohledněny v opravném formuláři Oznámení o zakázce, který byl odeslán k uveřejnění dne 19.9.2016 na Informační systém o veřejných zakázkách.

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Bc. David Petržílek v.r.

tel: +420 257 280 352

e-mail: petrzilek@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příloha : dle textu