

Č. j.: SU 22638/16, sp. zn. 1746/2016-ste/7
Vyřizuje: Petra Štěpánková, oprávněná úřední osoba
e-mail.: stepankova@meucaslav.cz; tel.: 327300263

Čáslav dne 29. srpna 2016

Stavebník:

Střední zemědělská škola Čáslav, IČ 49797999, Sadová 1234, 286 01 Čáslav

Zastoupen:

M-PROject CZ s.r.o., IČ 27085392, Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Sdělení

o nabytí právní moci

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám, ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), sděluje, že rozhodnutí ze dne 8. srpna 2016 č. j. SU 9358/16, sp. zn. 1746/2016-ste

nabylo právní moci

dne 26.8.2016

a je vykonatelné.

Petra Štěpánková
oprávněná úřední osoba



Žadatel v příloze obdrží 1 paré ověřené projektové dokumentace, opatřené schvalovací doložkou stavebního úřadu.

Rozdělovník:

Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Č. j.: SU 9358/16, sp. zn. 1746/2016-ste/4

Čáslav dne 8. srpna 2016

Vyřizuje: Petra Štěpánková, oprávněná úřední osoba

e-mail.: stepankova@meucaslav.cz; tel.: 327300263

Stavebník:Střední zemědělská škola Čáslav, IČ 49797999
Sadová 1234
286 01 Čáslav**Zastoupen na základě plné moci:**M - PROject CZ s.r.o., IČ 27085392
Zelený Pruh 52
147 00 Praha 4**Rozhodnutí****o povolení změny stavby před jejím dokončením****výroková část**

Dne 7.4.2016 podala Střední zemědělská škola Čáslav, IČ 49797999, Sadová 1234, 286 01 Čáslav, zastoupena na základě plné moci M - PROjectem CZ s.r.o., IČ 27085392, Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4 (dále jen „stavebník“), žádost o změnu stavby: **zateplení obálky budov v areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ulice 1234, Čáslav na pozemcích: stavební parcely číslo 1103 a 1721 v katastrálním území: Čáslav, před jejím dokončením.**

Na uvedenou stavbu vydal stavební úřad dne 13.11.2014 stavební povolení pod č. j. SU 18747/14, sp. zn. 1291/2014-ste.

Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), rozhodl podle § 118 stavebního zákona takto:

změna nedokončené stavby: zateplení obálky budov v areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ulice 1234, Čáslav na pozemcích: stavební parcely číslo 1103 a 1721 v katastrálním území: Čáslav se

povoluje

v tomto rozsahu:

změna stavby spočívá ve větrání školních prostor pomocí VZT. Nový systém vzduchotechniky bude zajišťovat větrání a zpětný zisk tepla v prostorách učeben s minimální jmenovitou účinností 86%. Nový systém vzduchotechniky bude nucený rovnotlaký s rozvodem vzduchu v každé učebně. Vzduchotechnické jednotky budou v podstropním nebo stojatém provedení pro vnitřní použití. Sání a odtah vzduchu budou zajištěny obvodovou stěnou nebo stropem, potrubí bude na fasádě nebo střeše osazeno prvky s ochrannou proti dešti a hmyzu. Potrubní rozvody budou z ocelového pozinkovaného kruhového potrubí SPIRO. Zařízení vzduchotechniky bude opláštěno sádkkartonem. Přívodní a odvodní prvky budou čtyřhranné vyústky jednořadé pro montáž

do kruhového potrubí. Odvod potrubí bude volný s ochrannou krycí mřížkou. Vzduchotechnická zařízení budou vybavena prvky proti přenosu hluku a vibrací. K jednotlivým jednotkám bude přivedena elektrická energie z podružných rozvaděčů. Jednotky budou řízeny automaticky pomocí čidel CO₂ a ovládacích panelech umístěných v jednotlivých třídách. Kondenzát produkovaný jednotkami bude odveden do umyvadlového sifonu nebo do dešťového svodu nebo bude pod fasádu umístěn samostatný svod s vývodem nad úroveň terénu/střechy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Dokumentaci změny stavby vypracovali: M-PROject CZ s.r.o., Praha 4, a ověřila Ing. Lenka Žabková, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-0009711; Bc. Michal Žabka, a ověřil Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT-0500774; Ing. David Tesař, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-0701253; Ing. Zbyněk Roneš, ověřil Ing. Karel Janovský, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT-0007957.
- 2) Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 3) Budou splněny podmínky dané ve stanovisku Krajské hygienické stanice Stř. kraje, ÚP v Kutné Hoře, ze dne 26.5.2016 pod č.j. KHSSC 20911/2016, spis. zn.: S-KHSSC 20911/2016:
 - 1/ Ve zkušebním provozu stavby bude měřením ověřeno splnění hygienických limitů hluku v provozu rekuperačních jednotek na plný výkon ve vnitřním chráněném prostoru učeben č. 2.3, 2.2, 4.4.. Pro účely splnění shora stanovené podmínky může stavebník provést požadované měření jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c zákona), držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno.
 - 2/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude stavebníkem předložen protokol o proměření a vyregulování jednotek vzduchotechniky.
- 4) Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Střední zemědělská škola Čáslav, IČ 49797999, Sadová 1234, 286 01 Čáslav, M-PROject CZ s.r.o., IČ 27085392, Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4, Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav.

Odůvodnění

Dne 7.4.2016 stavební úřad obdržel žádost o změnu stavby: zateplení obálky budov v areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ulice 1234, Čáslav na pozemcích: stavební parcely číslo 1103 a 1721

v katastrálním území: Čáslav, před jejím dokončením, kterou podala Střední zemědělská škola Čáslav, IČ 49797999, Sadová 1234, 286 01 Čáslav, zastoupena na základě plné moci M - PROjectem CZ s.r.o., IČ 27085392, Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 110 a § 111 stavebního zákona, bylo řízení dne 19.4.2016 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 30.6.2016. Žádost byla doplněna dne 7.7.2016.

Stavební úřad opatřením ze dne 15.7.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních,
- stanovisko MěÚ Čáslav, odboru ŽP, ze dne 8.6.2016 pod č.j. ŽP/14053/16, spis: 66/16,
- stanovisko HZS Stř. kraje, ÚO Kutná Hora, ze dne 22.6.2016, ev. č. KH-181-1/2016/PD,
- stanovisko KHS Stř. kraje, ÚP v Kutné Hoře, ze dne 26.5.2016 pod č.j. KHSSC 20911/2016, spis. zn.: S-KHSSC 20911/2016.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti „odůvodnění“ rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis

zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba, podle projektové dokumentace určené k řízení o změně stavby před dokončením nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Petra Štěpánková
oprávněná úřední osoba

Handwritten signature



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 7.7.2016 na účet města Čáslav.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav, zastoupena datová schránka:
M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 47, DS: PO, c8enwye
Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Dotčené orgány:

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav

Datová schránka:

Krajská hygienická stanice, ÚP v Kutné Hoře, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM, hhcai8e
HZS Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 01 Kutná Hora 1,
DS: OVM_R, f3ahpz8

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ----
Ze dne: 06.04.2016, 25.05.2016

M-PROject CZ s.r.o.
Zelený Pruh 52
147 00 Praha 4

Spis. zn.: S - KHSSC 20911/2016
Č. j.: KHSSC 20911/2016

Vyřizuje: Ing. E. Růžicková, MUDr. M. Kmentová,
MUDr. Fr. Stehlík
Tel.: 327 580 257
E-mail: eva.ruzickova@khsstc-kh.cz

Datum: 26. května 2016

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením na akci „Zateplení obálky budov areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ul. 1234/1, Čáslav – včetně větrání školních prostor“, místo stavby: Čáslav, Sadová ul. 1234/1, PSČ 286 01 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti podané dne 26.04.2016 a doplněné dne 25.05.2016 stavebníkem příspěvkovou organizací Střední zemědělskou školou, Čáslav, Sadová 1234, se sídlem Sadová 1234, 286 01 Čáslav, IČO 49797999 (dále jen „stavebník“), zastoupené na základě plné moci ze dne 01.04.2016 společností M-PROject CZ s.r.o., se sídlem 147 00 Praha - Krč, Zelený pruh 1294/52, IČO: 27085392 zastoupenou Hanou Koflíkovou, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, návrh projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci: „Zateplení obálky budov areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ul. 1234/1, Čáslav – včetně větrání školních prostor“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a s § 149 odst. 1 správního řádu, toto

závazné stanovisko:

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro akci: - „Zateplení obálky budov areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ul. 1234/1, Čáslav - včetně větrání školních prostor“ místo stavby: Čáslav, Sadová ul. 1234/1, PSČ 286 01 - se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

1/ Ve zkušebním provozu stavby bude měřením ověřeno splnění hygienických limitů hluku z provozu rekuperačních jednotek na plný výkon ve vnitřním chráněném prostoru učeben č. 2.3, 2.2, 4.4.. Pro účely splnění shora stanovené podmínky může stavebník provést požadované měření jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c zákona), držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno.

2/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude stavebníkem předložen protokol o proměření a vyregulování jednotek vzduchotechniky.

Odůvodnění:

Dne 26.04.2016 byla na KHS předložena žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením – doplnění větrání školských prostor stavebníkem (současně investorem) zastoupeným na základě plné moci společností M-PROject CZ s.r.o., se sídlem 147 00 Praha - Krč, Zelený pruh 1294/52, IČO: 27085392 (zastoupenou Hanou Koflákovou).

Projektová dokumentace byla zpracována společností M-PROject CZ s.r.o., se sídlem 147 00 Praha - Krč, Zelený pruh 1294/52, IČO: 27085392 (dále jen „zpracovatel projektové dokumentace“), autorizovaná osoba Ing. Lenka Žábková. Dokumentace byla zpracována v měsíci červenci 2014 a doplněna v dubnu 2016, číslo zakázky a paré neuvedeno. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace byla neúplná, byla vydána výzva pod č.j.: KHSSC 22448/2016 dne 05.05.2016 s termínem doplnění do 18.05.2016. Dne 18.05.2016 bylo doplnění projektové dokumentace zasláno emailem, prostřednictvím poštovní doručovací služby bylo doručeno až 25.05.2016.

V předložené projektové dokumentaci je řešeno odvětrávání školních prostor. Stávající objekt střední školy se skládá z několika spojených budov. Na hlavní budovu A navazují spojovací chodby B1 a B2, které ji spojují s internátem (C1, C2, D1 a D2). Propojení objektu je částí E, která slouží jako vstup pro ubytované žáky na internátu. Jedná se o 5-ti podlažní objekt. Obvodové a vnitřní nosné zdi jsou zděné z plných cihel. Střecha je plochá jednoplášťová. Zpracovatel projektové dokumentace neuvádí v projektové dokumentaci předpoklad výskytu materiálů s obsahem azbestu.

Pro zateplení budovy a výměnu oken bylo vydáno kladné závazné stanovisko KHS s podmínkami pod bodem 1/ - 3/ dne 7. listopadu 2014 pod č.j. KHSSC 51832/2014, které zůstává v platnosti včetně podmínek.

V rámci stavebních úprav bude provedeno odkopání obvodových stěn odkopána pod úroveň stávajícího terénu. Zeď bude očištěna a odizolována. Okolo objektu bude položena zámková dlažba a okapová chodník.

Okna budou otevíratelná, otevírání oken zajištěno z podlahy.

Větrání:

Bude zabudován nový nucený rovnotlaký systém vzduchotechniky s pasivním rekuperačním výměníkem s centrálním přívodem vzduchu a filtrací, který bude zajišťovat větrání a zpětný zisk tepla v učebnách s minimální účinností 86%. Přiváděný vzduch bude předem ohříván. Každá učebna bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku s rekuperátorem. Navrhovatel projektové dokumentace garantuje, že nebude docházet k mísení přívodního a odváděného vzduchu.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Vzduchotechnické jednotky budou umístěny v podstropním nebo stojatém provedení pro vnitřní použití. Stojaté provedení bude umístěno do 5.NP, ve kterém budou umístěny vzduchotechnické jednotky pro 4. NP. V 1. - 3.NP budou vzduchotechnické jednotky umístěny na stejném podlaží jako učebna a budou podstropní. V 5.NP budou vzduchotechnické jednotky položeny na nově vybetonované podlaže na silenbloky. Odvod kondenzátu zajištěn odpadním potrubím stoupačkami kanalizace. Po provedení prací budou keramické obklady doplněny nebo omítky začištěny a bude provedena výmalba. Zavěšeny na ocelových konzolách nebo ocelových nosnících pod stropem.

Sání a odtah vzduchu bude zajištěn obvodovou stěnou nebo stropem, pozinkovaným kruhovým potrubím SPIRO na fasádě nebo střeše osazené prvky s ochranou proti dešti a hmyzu a s mřížkou proti vniknutí cizích těles a drobné zvěře. Přívod a odvod vzduchu bude opatřen tlumičem hluku.

Rozvody potrubí ve třídách, chodbách a kabinetech bude opláštěno sádrokartonem ve výšce 1 metru. Zařízení vzduchotechniky bude opláštěno sádrokartonem a bude vybaveno ochranou proti hluku (uložení do tlumících pryží). Součástí opláštění budou otevíratelné zákryty pro údržbu.

Odvod potrubí bude s ochranou krycí mřížkou.

Jednotky vzduchotechniky budou řízeny automaticky pomocí čidel CO₂ a ovládacích panelů umístěných v jednotlivých třídách. Umístění čidla bude takové, aby nebylo ovlivněné negativními vnějšími vlivy – 2 metry od vyústku odvodního potrubí a min. 1 m od rohu. V případě překročení limitu CO₂ 1500 ppm bude zvýšena intenzita výkonu jednotky na 100%. Nastavení výkonu vzduchotechnických jednotek bude řízeno a podle kvality a aktuální obsazenosti učebny.

Kondenzát produkovaný vzduchotechnickými jednotkami bude odveden do umyvadlového sifonu nebo do dešťového svodu nebo bude pod fasádu umístěn samostatný svod s vývodem nad úroveň terénu/střechy.

Filtrace vzduchu: Součástí jednotky jsou kazetové filtry třídy G4.

Upozornění pro stavebníka: Vzhledem k instalaci nuceného větrání je nutné provádět pravidelnou údržbu a servis vzduchotechniky.

Budou využity dva typy vzduchotechnických jednotek – VZT 1 a VZT 2.

VZT 1 - sání vzduchu 640 m³/h, odtah vzduchu 640 m³/h, v učebnách přívod vzduchu s 213 m³/h, v učebně celkem 3 přívody vzduchu (639 m³/h), odvod vzduchu v jednom místě s 640 m³/h

VZT 2 - sání vzduchu 320 m³/h, odtah vzduchu 320 m³/h, v učebnách přívod vzduchu 160 m³/h, v učebně celkem 2 přívody vzduchu (320 m³/h), odvod vzduchu v jednom místě 320 m³/h

1.NP - Umístěny budou 2 VZT 1 – pro laboratoř č. 1.1 umístěna ve skladu zahradního nářadí a pro učebnu č. 1.2 VZT 1.2 umístěna v místnosti stáčení medu (slouží jako kabinet).

2.NP - Umístěno bude 6 VZT 1 a 2 VZT 2 – pro učebnu č. 2.7 VZT 1 umístěna v kabinetě, pro učebnu č. 2.8 VZT 1.2 na chodbě, pro učebnu č. 2.5 VZT 1.1 na chodbě, pro učebnu č. 2.6 VZT 1.1 na hygienickém zázemí dívek, pro učebnu č. 2.4 VZT 1.1 na hygienickém zázemí chlapců (odvod a přívod vzduchu umístěn nad učebnou č. 1.1 se střešními okny), pro učebnu č. 2.1 VZT 1.1 na chodbě, pro učebnu č. 2.2 VZT 2.2 v kabinetě, pro učebnu 2.3 VZT 2.2 v kabinetě.

3.NP - Umístěno bude 6 VZT 1 – pro učebnu č. 3.6 VZT 1.2 umístěna na hygienickém zázemí pro chlapce, pro učebnu č. 3.5 VZT 1.1 na chodbě, pro učebnu č. 3.4 VZT 1.2 na chodbě, pro učebnu č. 3.3 VZT 1.2 na chodbě, pro učebnu č. 3.2 VZT 1.1 na hygienickém zázemí chlapců, pro učebnu č. 3.1 VZT 1.2 na chodbě.

4.NP - Umístěno bude 6 VZT 1 – pro učebnu č. 4.4 VZT 2 umístěna v učebně 4.4 (odtah a sání vzduchu vedeno do 5.NP pod monolitickým trámovým stropem), pro učebnu č. 4.1 VZT 1.4 v 5.NP, pro učebnu č. 4.2 a 4.3 VZT 1.3 v 5.NP (do každé učebny zavedeny 2 přívody a 1 odvod vzduchu), pro učebnu č. 4.5 VZT 1.2 na chodbě (odtah a sání vzduchu vedeno do 5.NP pod

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

monolitickým trámovým stropem), pro učebnu č. 4.6 a 4.7 VZT 1.3 v 5.NP (odtah a sání vzduchu vedeno do 5.NP pod monolitickým trámovým stropem), učebna 4.8 VZT 1.3 v 5.NP.

Vytápění:

U všech radiátorů bude doplněna armatura pro hydraulické vyvážení systému, termostatická hlavice a termostatické ventily.

Mikroklimatické podmínky dle doplnění projektové dokumentace v úrovni nejbližšího pracovního prostoru budou: teplota vnitřního vzduchu v místnostech bude 22 ± 2 °C, navrhovaná relativní vlhkost vnitřního vzduchu v místnostech bude 30-65%, rychlost proudění vzduchu 0,1-0,2 m/s. Uvedené hodnoty požadovaných parametrů větrání jsou v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona v návaznosti na vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále jen „vyhláška 410“). K ověření splnění deklarovaných parametrů vzduchotechniky, které mají vliv na mikroklimatické podmínky v učebnách,

byla stanovena podmínka č. 2. Mikroklimatické podmínky musí být splněny na všech pracovních místech žáků včetně místa u tabule. Dále musí být splněny i mikroklimatické podmínky pro pedagogy dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Osvětlení: Dle doplnění projektové dokumentace budou vzduchotechnické jednotky včetně potrubí umístěny mimo stávající osvětlení. Nebude probíhat výměna světelných zdrojů a svítidel.

Hluk

Byla předložena zpráva - technika prostředí staveb – vzduchotechnika, zpracoval: Ing. Radek Dědina, kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal, zodpovědný projektant: Ing. David Tesař, datum zpracování: únor 2016, paré 3, číslo zakázky: 2016-002814-DedR. Doplnění průvodní a souhrnné technické zprávy v květnu 2016.

Zdrojem hluku jsou ventilátory vzduchotechnické jednotky. Budou použity 2 typy vzduchotechnických jednotek VZT 1 a VZT 2. Hladina akustického tlaku výkonu zdroje VZT 1 L_{wA} 49 dB a VZT 2 L_{wA} 41 dB, bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Jednotky budou provozovány v době provozu střední školy, tj. 7.

Dle vyjádření zpracovatele bude systém vzduchotechniky v souladu a s požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení 272“). Jednotky vzduchotechniky překračující hlukové parametry budou opatřeny sádko-kartonovým pláštěm s výplní z minerálních vláken. K ověření splnění podmínek možné zátěže hlukem byla stanovena podmínka č. 1. Imisní limity hluku musí být splněny na všech pracovních místech žáků a učitelů včetně tabule.

Dle doplnění: Projektant vzduchotechniky garantuje splnění imisních hodnot hluku uvnitř chráněných prostor L_{Amax} 45 dB.

Chráněné venkovní prostory stavby se u objektu nenachází, chráněný venkovní prostor je vzdálený více jak 30m a nebude hlukem z jednotek překročen hygienický limit hluku 50 dB.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Podmínka uvedená pod bodem č. 1 byla stanovena z důvodu ověření teoretických předpokladů imisních hodnot hluku předložených zpracovatelem dokumentace dle § 30 zákona v návaznosti na nařízení 272.

Podmínka uvedená pod bodem č. 2 byla stanovena z důvodu ověření teoretických předpokladů funkčních parametrů jednotek vzduchotechniky předložených zpracovatelem dokumentace dle § 7 odst. 1 zákona v návaznosti na vyhlášku 410.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vydat kladné závazné stanovisko pro změnu stavby před dokončením.

Projektová dokumentace je k vyzvednutí na KHS, územní pracovišti Kutná Hora po předchozí domluvě. V případě že nebude projektová dokumentace ve lhůtě do 3 měsíců od převzetí závazného stanoviska vyzvednuta, bude skartována.

Otisk úředního razítka

MVDr. Martina Kmentová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk

Rozdělovník

1. Adresát - DS
2. KHS – HDM a.a

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora

Adresa: U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Tel.: 950 875 129

Fax: 950 875 001

E-mail: spisovna.kh@sck.izscr.cz

Ev. č. KH - 181 - 1/2016/PD

Kutná Hora 22. 6. 2016

Počet listů: 1
Příloha: 1/PD

M-PROject CZ s.r.o.
Zelený Pruh 1294/52
147 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Josef Švestka , tel.: 950875054, e-mail: josef.svestka@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Čáslav - Nové Město, Sadová 1234/1, 286 01
k. ú. 618349 Čáslav, č. parc. 1721, 1103

Název stavby : Zateplení obálky budov areálu SZeŠ Čáslav, Sadová
ul. 1234/1, Čáslav - včetně větrání školních prostor

Stavebník – investor : Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234,
286 01 Čáslav

Předložená dokumentace : Dokumentace ke změně stavby před dokončením

Zpracovatel PBR : Ing. Lenka Žabková ČKAIT - 0009711

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: **30. 5. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů


souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Jiří Pokorný
ředitel územního odboru
rada

Č.j.: ŽP/14053/16
Spis: 66/16
Vyřizuje: Helena Šabacká
Tel.: 327 300 136
E-mail: sabacka@meucaslav.cz

V Čáslavi dne 8. června 2016

Žadatel: M-PROject CZ s.r.o.
Zelený Pruh 52
147 00 Praha 4

Stanovisko k dokumentaci „Zateplení obálky budov areálu SZeŠ Čáslav, Sadová ul. 1234/1, Čáslav – včetně větrání školních prostor“

Městský úřad, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy obdržel dne 25. 5. 2016 žádost o stanovisko ke shora uvedené věci. Žádost byla doložena dokumentací, kterou zpracoval M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4. Investorem je Střední zemědělská škola v Čáslavi, Sadová ul. 1234/1, Čáslav.

Jedná se o stavební úpravy, výměnu oken a zateplení stávajících budov v areálu Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová ul. 1234/1, Čáslav – včetně větrání školních prostor.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech sděluje, že předložená dokumentace neřeší, jak bude nakládáno s jednotlivými odpady z výstavby, a proto nelze posoudit žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Nicméně vzhledem k předpokládaným druhům a množství vzniklých odpadů nepožadujeme doplnění dokumentace. Původce odpadů je však dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech vzniklých při výstavbě a způsobech nakládání s odpady. Musí zajistit přednostní využití odpadů a odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, předá osobě oprávněné k jejich převzetí (na skládku, do recyklačního zařízení, do sběru a výkupu odpadů a podobně).

Doklady o průběžné evidenci a následném nakládání s odpady budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudační souhlas nebo s oznámením o užívání stavby dle § 120 – 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech.

Vodoprávní úřad sděluje, že provádění stavby a činnosti s tím spojené, nepodléhají vydání souhlasu podle § 17 a ani vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vodoprávní úřad není dotčeným orgánem v předmětné věci.


Orgán státní správy lesů, příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů sděluje, že není dotčeným orgánem v dané věci.

Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není dotčeným orgánem v dané věci.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle §15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, není dotčeným orgánem v dané věci.

Orgán ochrany ovzduší, příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje, že během bouracích prací musí stavebník dodržovat omezení prašnosti všemi dostupnými prostředky, jak je uvedeno v projektové dokumentaci – oddíl Zásady organizace výstavby.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
odbor životního prostředí


Jana Skotnicová
pověřená vedením odboru

Příloha: PD