

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 25.2.2019
Reg. č.: vz-87/19
Č. j.: 707/19/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 14 k veřejné zakázce „III/20125 Milíčov, ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	V PD je uvedena podmínka o zajištění obslužnosti Uhrovic Mlýna i ze strany od obce Slatina, ale není uvedeno jakým způsobem
	- žádáme zadavatele o uvedení způsobu, jak toto zajistit a případně doplnit soupis prací o příslušné položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Během stavby bude zajištěn přístup do odbočky v zatáčce vpravo před mostem; přístup do Uhrovic Mlýna zajišťuje lávka na pozemku vlastníka mlýna.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	V PD je uvedeno rozřezání nosné konstrukce a opěr na jednotlivé díly, ale nejsou k tomu v soupisu prací uvedeny příslušné položky
	- žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Pol. 966168 podle OTSKP zahrnuje „rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, (...) manipulaci (...)“. Specifikace položky (řezání) je uvedena v TZ. Takto specifikovanou položku nechť ocení zhotovitel.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	V PD je uváděno zpevnění geomříží ve vozovce, ale není k tomu v soupisu prací příslušná položka
	- žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	Zpevnění vozovky geomříží se použije v oblasti konce přechodové desky v souladu s VL 201.07. Výměra textlie je $5 \times 10 \times 2 = 100 \text{ m}^2$. Nechť zhotovitel uvažuje geomříž v rámci pol. č. 54 574B34.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	V PD je popsána ochrana kabelových chrániček mimo most betonovými zákrytovými deskami, ale není k tomu v soupisu prací příslušná položka, pouze výstražná folie - žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11: Vzhledem ke skutečnosti, že v římsách mostu nejsou osazeny chráničky a v rámci stavby nedochází k přeložkám IS, ochranné bet. desky podle det. 25 se nepoužijí a jejich výměra je nulová. „Fólie“ se použijí k těsnění vrstvy za opěrami a zdmi.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	V soupisu prací chybí položky na demontáž a nájem beraněných štětových stěn - žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12: Položka 23217A je upřesněna rozdělením na štětovnice, které je navrženo odříznout (pod půdorysem NK) a na štětovnice určené pro zpětné vytažení (mimo půdorys NK); viz akt. soupis prací.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	V PD je uvažováno s vrtáním pilot v úrovni základu za opěrou, ale nejsou tam řešeny zemní práce spojené s úpravou plošiny u obou opěr pro pilotážní soupravu (výkop by měl být rozsáhlejší, aby souprava mohla sjet už na požadovanou úroveň, protože navržené svahování to neumožňuje) - žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek zemních prací
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13: Jedná se technologickou záležitost zhotovitele. Necht' zhotovitel zauvažuje náklady na zřízení přístupů v rámci položek č. 131731 a 13138.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	V průvodní zprávě na str. 13 je uvedeno, že "povolení ke kácení zajistí objednatel a předá ho zhotoviteli prací". Uchazeč v poskytnuté dokumentaci toto povolení nenalezl. V dokladech jsou uvedeny souhlasy s kácením celkově 2 ks stromů. V závislosti na době vyhlášení VZ, žádá uchazeč o poskytnutí tohoto povolení nebo o ujištění, že kácení zajistí zadavatel v době vegetačního klidu a SO 801 - Vegetační úpravy bude příslušně upraven nebo zcela vypuštěn z plnění VZ.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14: Zadavatel opravuje Průvodní zprávu. Povolení ke kácení dřevin zajistí vybraný dodavatel.

Společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje zadavatel opravený soupis prací a aktualizovanou Průvodní zprávu, které jsou závazné.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 5.3.2019 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel