



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 20. 9. 2016

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok“, ev. č. VZ 637362

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 3. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje následující vyjádření:

Dotaz:

V poskytnuté dokumentaci a výkazu výměr je použita definice úpravy kamenických prvků z vyjádření NPÚ: „Chrliče budou provedeny kamenickým způsobem ze žuly“ nebo „...obrubníky dodány s kamenicky opracovaným povrchem...“ .

Dle vyjádření odborných firem není z uvedeného jasné, jakým způsobem má být kámen opracován. Existuje mnoho způsobů opracování kamene, které jsou cenově velice rozdílné. Prosíme o upřesnění požadavku NPÚ.

Odpověď na dotaz:

Dle podmínek Závazného stanoviska Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, a dle Vyjádření Národního památkového úřadu (NPÚ):

- Přednostně budou použity stávající kamenné obrubníky, případně nové štípané nebo s kamenicky opracovaným povrchem (podmínka č. 9).
- Typ obrubníkového odvodňovače bude předložen NPÚ ke schválení. Doporučujeme použití litinového krytu. Chrliče budou provedeny kamenickým způsobem ze žuly (podmínka č. 10).

Shora uvedené znamená, že pokud jde o chrliče, bude povrch chrliče, včetně korýtka pro odvod vody, ručně opracován pemrlováním se zaoblenými hranami, přičemž základní tvar může být vyřezán.

Pokud jde o obrubníky, budou obrubníky řezané s hrubě pemrlovaným povrchem, aby byl dosažen odrazný obrubník s hranou 5:1,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna soupisu prací

Společně s těmito dodatečnými informacemi zadavatel upozorňuje, že **došlo k úpravám soupisu prací**.
Upravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací.

Změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

S ohledem na shora uvedené úpravy soupisu prací zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek
do 13. října 2016 do 9:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **13. října 2016 od 9:00 hodin**.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html).

S pozdravem



Ing. Zuzana Moravčíková
Krajský úřad Středočeského kraje

Příloha:

- Soupis prací