



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 20. 9. 2016

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/125 Vlašim, most ev. č. 152-019 most přes potok za městem Vlašim“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 5. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje následující vyjádření:

Dotaz č. 1:

U objektu SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok je v projektové dokumentaci v příloze výkopy, pažení uvedena dočasná hráz ze dřeva a jílového násypu. Ve výkazu výměr ale chybí položky na tuto dočasnou hráz. Budou tyto práce doplněny, nebo si je má zhotovitel započítat do stávajících položek např. převedení vody potrubím DN do 900?

Odpověď na dotaz č. 1:

Dotazované práce jsou uvedené v soupisu prací v SO 201 takto:

Pro zemní část hráze je uvedeno v soupisu prací

153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	7,805
-----------	--	----	-------

Pro dřevěnou konstrukci hráze je uvedeno v soupisu prací :

292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	2,075
605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	2,075
292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	2,075

Pro zemní část hráze je doplněno v soupisu prací

153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	7,805
581232800	zemina jílovinová	t	16,391

K tomu jsou upraveny navazující položky pro manipulace se zeminou a dopady do součtů.

Dotaz č. 2:

U objektu SO 201 - Most ev. č. 125-019 přes potok je v technické zprávě uvedeno, že budou zřízeny z důvodu čerpání vody čerpací jímky. Ve výkresech jsme čerpací jímky nenašli ani nejsou blíže



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

specifikovány. Prosíme o bližší specifikaci čerpacích jímek. Budou čerpací jímky do výkazu výměr doplněny, nebo si je má zhotovitel započítat do stávajících položek např. hloubení jam?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nechává na uvážení dodavatele provedení a počet čerpacích jímek, které budou záviset na postupu prací a poloze základové spáry vůči převáděnému množství vody např. po srážkách a na těsnosti hráze. Pohotovost čerpací soupravy a čerpání jsou uvedeny v SO 201 – část 1- Zemní práce

Oprava soupisu prací

S ohledem na shora uvedené byly provedeny příslušné úpravy/doplnění v soupisu prací. Opravený/doplněný soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací.

Změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 4. října 2016 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **4. října 2016 od 10:00 hodin.**

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html).

S pozdravem

Mgr. Filip Karpíšek, advokát
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Přílohy:

- Soupis prací.