



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/112 Struhařov rekonstrukce

K dotazům dodavatele zadavatel tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o upřesnění položky č. 57 v SO101 - Sanace propustku DN800. Jakým způsobem má být sanace provedena?

Nebude výhodnější provést demolici současného propustku a zřídit propustek nový?

Odpověď zadavatele:

Způsob sanace propustků je upřesněn v bodu B.1 Technické zprávy. V zadání projektu byl požadavek na rekonstrukci propustků a vzhledem k jejich stavu by nebylo jejich zbourání úspěšné

Dotaz dodavatele č. 2:

U stavebního objektu se dle položky č. 65 - Kotvení říms počítá s osazením 96 kusů kotev. Vzhledem ke kubatuře nově zřizované římsy 0,5 m³ se nám zdá počet kotev nepřiměřený.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

V Technické zprávě je uvedeno: 4 kotvy o průměru 10 mm po 400 mm, pro 2 římsy o půdorysných rozměrech cca 4,5 x 0,5 m vychází 96 kusů kotev.

Dotaz dodavatele č. 3:

V SO 101 se počítá s opravou propustku č. 1. Nebude výhodnější provést demolici současného propustku a zřídit propustek nový?

Odpověď zadavatele:

Způsob sanace propustků je upřesněn v bodu B.1 Technické zprávy. V zadání projektu byl požadavek na rekonstrukci propustků a vzhledem k jejich stavu by nebylo jejich zbourání úspěšné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 4:

Rekonstrukce komunikace v rámci objektu SO 103 bude končit u železničního přejezdu. V tomto případě není možné řídit během rekonstrukce dopravu kyvadlově pomocí SSZ (jak je uvedeno v technické zprávě ZOV) a úsek komunikace bude nutné uzavřít. Upraví investor dokumentaci a výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

V Technické zprávě ZOV je uvedeno, že o konečném návrhu DIO bude rozhodnuto po výběru zhotovitele. Položka č. 16 SO 800 řeší DIO jako soubor, tzn. dle volby zhotovitele.

Zadavatel tímto vysvětlením tedy nemění žádné zadávací podmínky.

V Praze dne 7. 3. 2019

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**