



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 ZE DNE 02.04.2019

Číslo jednací: 045318/2019/KUSK

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD – Stavba

Zadavatel Vám dle § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že zhotovitel navrhne PKO ocelové nosné konstrukce mostu v souladu s TKP 19B. Ovšem pro opravy a obnovy stávajících PKO je určeno TKP 19C - Oprava protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, TKP 19B je určeno pro nové ocelové konstrukce.

Prosíme o objasnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Předpis TKP 19C - Oprava protikorozní ochrany ocelových konstrukcí zatím není platný.

Nicméně je připravován a je možné jej použít jako vodítko při návrhu skladby PKO.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

V ZD v odstavci 10.3 Forma a podoba nabídky je uvedeno:

Nabídka dodavatele podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst.3 vyhlášky č.260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

§ 5 odst.3 uvádí:

Nabídky musí být v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou. To neplatí v případě podávání aukčních hodnot za podmínky, že je v souladu s touto vyhláškou zajištěno zachování důvěrnosti obsahu nabídky.

Chápe toto uchazeč správně tak, že nabídky podané přes elektronický nástroj zadavatele jsou automaticky šifrovány? Nebo musí uchazeč provést při podávání nabídky šifrování sám?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Ano, nabídky jsou šifrovány prostřednictvím profilu zadavatele. Při podání nabídky na profil zadavatele budete automaticky vyzváni k zašifrování nabídky. Viz uživatelská příručka pro dodavatele <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/manual.html>. Nabídky jsou zadavatel, přístupné až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.04.2019 v 11:00 hodin**.

Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek