



# Povodí Labe, státní podnik

## Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

Valbek, spol s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/15/36700/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ  
21.1.2016

### Most ev.č. 33355-1 v obci Libenice

Dne 17.12.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o odstranění stávajícího mostního objektu ev.č. 33355-1 na silnici III/333555 v obci Libenice na drobném vodním toku Hořanský potok (IDVT 10185511 – v naší správě) v ř.km 4,800, vybudování nového mostu v šířkovém uspořádání S 6,5/50 a rekonstrukci přilehlého úseku silnice v délce 60 m.

Nový mostní objekt tvoří přímo pojižděný jednoplošný uzavřený železobetonový rám o rozpětí 4,9 m s lichoběžníkovým náběhem přičle 350/500 mm a se šikmým uspořádáním rámových stěn. Křídla u rámové stěny 01 jsou rovnoběžná, zavěšená s obsypaným kuzelem. Křídlo u rámové stěny 02 vpravo je rovnoběžné, spojené se stěnou. Na křídlo navazuje samostatně stojící rovnoběžná opěrná zeď.

Kyneta koryta Hořanského potoka bude před a za mostem zpevněna betonovými dlaždicemi tl. 80 mm z betonu C30/37 XF3 kladenými do vrstvy podkladního betonu C16/20n-XF2 tl. 150 mm. Prostor pod mostem bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do vrstvy podkladního betonu v celkové tloušťce 200 mm.

Spodní hrana mostní konstrukce bude osazena na kótu 211,505 m n.m. (původní 211,29 m n.m.), šířka mostu zůstane zachována. Dle předloženého hydrotechnického výpočtu provede mostní objekt Q100 s rezervou 1,15 m.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684777, X: 1062020.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správy vodního toku:**

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Křížení s tokem musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
  - Křížení s tokem musí odpovídat ČSN 73 62 01 (Projektování mostních objektů).
  - Je nutné zabezpečit výkopový materiál tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku.
  - Před započítím prací bude zpracován havarijní a povodňový plán stavby po dobu výstavby, který bude předložen našemu vodohospodářskému dispečinku ke schválení.
  - Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
  - Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP.

- Ke kolaudaci stavby bude doloženo skutečné zaměření provedené stavby (zaměření spodní hrany mostovky), které bude provedeno autorizovaným pracovníkem této činnosti.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 733/5 v k.ú. Libenice), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.


Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha  
PD

**Na vědomí**  
PL – Z2 Pardubice