



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle ust. § 56 Zákona na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel tímto odpovídá na níže uvedený dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele:

Položky výkazů výměr (sopsisů prací):

56139	R	Podklad ze štěrkodrti s recyklátem	M3
-------	---	------------------------------------	----

Vzorový příčný řez specifikuje tuto položku (vrstvu) takto:

SMĚS RECYKLÁTU Z FRÉZOVANÝCH KONSTR. VRSTEV A ŠTĚRKODRTI

Re 60% + min. ŠDB 40% 210 mm

Celkové množství „Podkladu ze štěrkodrti s recyklátem“ na všech objektech stavby je 2 123 m³, tedy celkové množství RECYKLÁTU Z FRÉZOVANÝCH KONSTR. VRSTEV bude 1 486 m³.

Zhotovitel použije pro tuto vrstvu „NEODKOUPENÝ RECYKLÁT“ z frézovaných konstr. vrstev, nebo recyklát z frézovaných konstr. vrstev odkoupí a jeho cenu následně zahrne do ceny položky?

Odpověď zadavatele:

Zpracovaný soupis předpokládá 100% odkup frézovaného materiálu a při jeho následném použití do komunikačních vrstev se musí počítat s tímto nákladem – dodavatel tedy zahrne cenu odkupu do ceny položky.

V Praze dne 3. 4. 2019

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka