



LED

A

LED SVÍTLIDLO (1x34W, IP40)  
600x600mm, 3800K,

SPÍNAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY  
KABELY SE ULOŽÍ DO EL.INSTAL.LIŠTÍ  
A DO PODHLEDU  
NA SPOL.PŘÍČKÁCH NEMONTOVAT PŘÍSTROJE PROTI SOBĚ!

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
AUTOMAT. ODPOLJENÍM OD ZDROJE

MODULY SYSTÉMU INVYSYS		
OZN.	KÓD	NÁZEV / DRUH MODULU
1	A04.006	PLYNOVÝ ZAFĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
2	A10.042	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZASOBNÍKEM TV
3	B02.002	PŘÍPOJKA PLYNU A ZABEZPEČENÍ KOTELNY
4	C02.009	PLYNOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
5	C03.010	NEPŘÍMOTOPNÝ ZASOBNÍK PRO OHŘEV TEPLÉ VODY
6	C09.041	PLYNOVÝ PŘÍTOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
7	C10.053	PŘÍMOTOPNÝ ZASOBNÍK PRO OHŘEV TEPLÉ VODY
8	E01.045	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
9	E03.038	PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE ZAFĚSNÉHO WC
10	E04.039	PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE UMÝVADLA
11	E09.046	VODOVODNÍ BATERIE

1+PEN ~50Hz 230V TN-C-S

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVARĚI s.r.o.	Projektant:	Ing. Ladislav HETTLNER Hřebčeská 2632, 27201 Kladrno IČ: 137 755 37 ČKAIT: 0004045	GP:	<div><div>STAVARĚI</div><div></div></div> <div>Nám. B. Hrozného 14./21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavare.eu</div>
stavebník: Střední škola služeb a řemesel, Jišpka, 187 273 03 Stochov				datum:	02 / 2018
místo: Parc. číslo: 528, 527, 705/3, Katastrální území: Stochov [755567]				stupeň:	Výběr dodavatele a realizace stavby
SŠSaŘ STOCHOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY				část:	D.1.4.b Elektrotechnika
				revize:	-
				měřitko:	čís. výkresu: D.1.4.b-03
PODHLIED V UČEBNĚ – NÁVRH OSVĚTLENÍ				1:50	