



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 10. 10. 2016

ZADAVATEL: Střední zdravotnická škola, Beroun

Sídlem: Mládeže 1102, 266 01 Beroun

Zastoupený: Mgr. Leona Machková, ředitelka SZŠ Beroun

IČ: 640808

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 1. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke kterým poskytuje následující vyjádření:

Dotaz č. 1:

Nikde se nám uvedené samostatné výkazy D+M elektroinstalace a D+M bleskosvodu pro SO 01 nepodařilo najít, můžete prosím upřesnit, kde se nachází?

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadované chybějící výkazy nebyly uveřejněny a jsou částí přílohy této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Nikde se nám uváděný posun pilířku v dokumentaci SO 01 (D11 výkres č. 7, č. 18, č. 19) ani dokumentaci E dokladové části nepodařilo najít. Můžete prosím upřesnit, kde se výkres polohového posunu pilířku nachází?

Odpověď na dotaz č. 2:

Polohový posun pilířku je označen např. na půdoryse D.1.1.10 a je popsán v textech.

Ve výkazu výměr je chybně uveden správce zařízení „ČEZ“.

Jedná se o rozpojovací skříň s účastnickým rozvaděčem SEK ve správě CETIN a. s.

V dokladové části lze nalézt zákres sítí a podmínky ochrany zařízení CETIN (přikládám znovu i v příloze tohoto e-mailu).

Jde o přeložení o cca 160 mm od fasády, aby zateplovací systém na fasádě mohl proběhnout kontinuálně.

V příloze tohoto e-mailu přikládám i foto předmětného zařízení.

Dotaz č. 3:

Můžete doplnit část D 14 technické zařízení budov o technickou zprávu?

Odpověď na dotaz č. 3:

Požadovaná technická zpráva nebyla uveřejněna je součástí přílohy této dodatečné informace.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o zadávací podmínky teprve zažádají

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_24.html

S pozdravem



Ing. Vladimír Pavlis
odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor krajského investora
tel.: +420 257 280 988
email: pavlis@kr-s.cz