

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Česká stavební aliance s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

Naše značka
004V/2018/MP

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
9. 5. 2018

Věc: Vyjádření k PD - akce „II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“, k.ú. Starý Vestec

Dne 5.4.2018 jste předložili k vyjádření část projektové dokumentace pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby zpracované firmou FORVIA CZ, s.r.o., v 02/2018, pod číslem zakázky 201629, zodp. projektant Ing. J. Sobol.

K této akci Vám sdělujeme následující:

1. Při stavbě dojde ke styku (křížení, souběh) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení v naší správě (tel. 606 157 198, p. Hrbolka).
2. Ochranné pásmo kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně.
3. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. **Nebylo předloženo řešení odvádění dešťových vod. Dešťové vody nebudou odváděny stávající splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu.**
5. **Upozorňujeme, že v místě plánovaného kruhového objezdu je plánováno prodloužení splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu - kontakt pí. Čápová (tel. 728 556 206); tyto stavby je nutné zkoordinovat.**
6. Veškeré poklpy a poklpy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklpy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklpy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupřavami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládnutí podkladní deskou.
7. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.
8. Stavba bude průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předán el. datový nosič s digitálním zaměřením dešťové kanalizace (ve formátu *.dwg) za účelem doplnění pasportu vodovodu a kanalizace o související odvodnění krajské komunikace.
9. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.

Závěr:

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a připomínek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
b.z. VODOVODY A KANALIZACE
Zápy, Královická 251
250 01 Brandýs n.L.
vedoucí odštěpného závodu
Ing. Martin Aleš
Vodovody a kanalizace
STAVOKOMPLET spol. s r.o.

DIČ: CZ47052945 (4)