

ČP TA

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Nymburk

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Ev. č. NY - 196 - 2/2018/PD

Nymburk 13. 4. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Česká stavební aliance, s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha
IČO: 247 95 488

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Magdalena Havlíková, tel.: 950 865 161, e-mail: magdalena.havlikova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Starý Vestec/k. ú. 755231 Starý Vestec /č. parc. 325, 234/16, 234/13, 234/12, 234/1
Název stavby : II/272 Starý Vestec, přeložka silnice + kruhový objezd
Stavebník : Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : PBŘ ze souhrnné zprávy ke společnému ÚR a SP z 02/2018
Zpracovatel PBŘ : Ing. Jiří Sobol, Ing. Pavlína Nykodýmová

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: **5. 4. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

- V průběhu prací je nutné zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí a dále zachovat volné a přístupné nástupní plochy sloužící pro vedení protipožárního zásahu požárních jednotek.

Poznámka: Upozorňujeme, že požárně bezpečnostní řešení není opatřeno autorizačním razítkem zpracovatele oprávněného zpracovávat PBŘ dle §13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a dle § 158 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

AUTORIZAČNÍ
RAZÍTKO
CHYBÍ

Odůvodnění


Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu PBŘ dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že PBŘ mimo výše uvedené podmínky splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBŘ vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk PBŘ ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru
rada

