



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 13. 10. 2016

ZADAVATEL: SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826

Sídlem: Jaselská 826, Kolín, 28090

Zastoupený: Ing. Miloš Hölzl, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 66493030

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební práce v rámci projektů na snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín“

Evidenční číslo zakázky: 639886

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Jedná se v pořadí o 5. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

1) k objektu SO-03 máme tyto dotazy

Objekt : část 01 – tělocvična

- a) V souhrnné technické zprávě jsou v oddíle Výplně otvorů popisována pouze okna plastová, přičemž dle PD, výpisu prvků a TZ příslušného objektu jsou poměrně podrobně popisovány Al. konstrukce včetně velkých prosklených stěn. Parametrická zadání v jednotlivých podkladech jsou zásadně rozdílná. Co platí ??
- b) V PD půdorys 1.n.p. jsou odkazy na Detaily ve výkr. 25. Bohužel jsme nemohli skoro žádný dle ozn. přiřadit. Např. detail K je správně ?? Vždyť je výplň připojena na sloup. Nebo platí jiný detail ??
- c) Okna pos. C01 jsou v 1.p.p. v prostorách šaten a umývár. Parapet je v půdorysu 3750mm. Jak budou okna ovládána ?? budou tam táhla na cca 2.5 m ? A u každého okna ?
- d) V příslušných detailech u pos. C01 je v nadpraží naznačena větrací mřížka, bylo by to vzhledem k charakteru místností logické . Je tomu tak ??
- e) Ve výkazu jsou okenní zatevňovací lišty u zednických prací. Máte na mysli vnitřní APU lišty? Vzhledem k velikosti Al stěn mají dilatovat ve všech osách ?
- f) U pos. dveří CD01 je jaká výplň?? Zasklení nebo plná neprůhledná deska ??

2) Prosíme o prověření položky v kapitole MAR na listu SO 04 1a MaR a Elektro zda se jedná opravdu o 2364 ks, či bm a čeho

(víko, přepážka, podpěra na stěnu - komplet)

2364 0 Kč

Dále prosíme o prověření, zda neexistují další schémata MaR a lepší specifikace, co bude řídicí systém řídit.



3) k objektu SO 01 1 Pávilon A+D díl 62 máme tyto dotazy:

a) Oddíl postrádá položku omytí podkladu

b) Ve výkazu výměr nejsou uvedeny žádné rohové či nadpražní nebo parapetní lišty, které jsou součástí zateplovacího systému. Pro rovnost podmínek VV prosíme o doplnění těchto položek

c) U položky

37	622311350RT3	ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou	m2	52,81
----	--------------	---	----	-------

Chybí tl. Izolantu

d) Lišta rozlišovací – prosím o vysvětlení názvu. V žádném katalogu firem dodávajících zateplení jsem jí nenašel.

4) Prosím o bližší specifikaci u položky.

73 955809630RR0 Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků umístěných na venkovní fasádě kus 1,00

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ad1)

- a) Jednoznačně platí soupis prací, výpisy výplní otvorů a technické zprávy příslušných objektů. V technické zprávě u objektu tělocvičny byly špatně uvedeny charakteristiky plastových výplní, v příloze opravená technická zpráva
- b) Viz. příloha aktualizace výkresové dokumentace : výkres č.25, 12, 21 a opravená technická zpráva
- c) Ano, tato všechna okna CO1 budou opatřena táhly délky 2,6m, viz. příloha doplněný výpis výplní otvorů .
- d) Nová plastová okna CO1 jsou navržena s větrací štěrbínou (rekuperační klapkou).
- e) Ano, je tomu tak
- f) U dveří CD 01 je výplň plná plastová deska.

Ad 2) Jedná se o chybnou výměru položky, kdy počet kusů je jeden komplet, obdobně se oprava týká i položky „drobný instalační materiál“

aktualizovaný soupis prací viz příloha , změna dvou položek v listu „SO 04 1a MaR a Elektro“

(víko, přepážka, podpěra na stěnu - komplet)			1	0 Kč
Drobný instalační materiál			1	0 Kč

Podrobný popis je uveden v technické zprávě, jiná schémata MaR neexistují, nicméně připojujeme ještě konkrétní popis viz. Příloha



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ad 3)

- a) Omytí fasád položka 83
- b) Pol. 36-39 - ZS ETICS mají všechny tyto lišty v ceně 1 m² - je to i ve výkazu výměr. Ostatní lišty jsou samostatně v soupisu.
- c) Pol. je bez TI, je to povrchová úprava boku ZS u oken, dveří
- d) Jedná se o profil rozlišovací se skelnou tkaninou - Lišta určuje rozhraní různobarevných omítek na jedné ploše. Zadavatel nebude uveřejňovat odkazy na jednotlivé výrobce.

Ad 4) Viz. PD výkres číslo 17 JV pohled je popsáno i v rozpočtu přímo u položky. Jedná se o nové cedule plyn a voda

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel vzhledem k charakteru dodatečné informace **neprodluhuje lhůtu** pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **25.10.2016 v 10:00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **25.10.2016 v 10:15 hodin**, a to na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Bc. David Petržílek v.r.

tel: +420 257 280 352

e-mail: petrzilek@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Přílohy : dle textu