



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 17. 10. 2016

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Sídlem: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Zastoupený: Ing. Jiří Hubálek, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 14451026

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk"“

Evidenční číslo zakázky: 638011

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz č. 1

V soupisu prací objekt BIOS-COP, záložka SO 02 1 Pol je zamčená buňka do které se má vložit jednotková cena.

Odpověď

Do zamčené buňky v záložce SO 02 1 Pol se jednotková cena nevyplňuje – počítá se automaticky po vložení jednotlivých cen u položek v záložce „SO 02 1 Pol Elektro“.

Dotaz č. 2

V soupisu prací objekt BIOS-COP, záložka SO 01 1 Pol, oddíl 62 chybí položky na doplňkové lišty KZS (rohové, rohové s okapničkou, podparapetní, APU, atd.)

Odpověď

V použité cenové soustavě se doplňkové lišty oceňují jako součást položek „ZS ETICS“, konkrétně jsou tedy zahrnuty např. v položkách číslo 35 až 38 a 42 až 45.

Dotaz č. 3

V soupis provedených prací, záložka SO 01 1 Pol, oddíl 712, položka č. 106, žádáme zadavatele o doplnění položek ve kterých bude uveden počet kotev v okrajových oblastech, v rohové oblasti a v ploše, dále by tyto údaje měla obsahovat projektová dokumentace.

Odpověď

Položka č. 106 v záložce SO 01 1 Pol zahrnuje průměrný počet 6 kotev na m². Tento počet kotev je s ohledem na výšku a umístění stavby více než dostatečný, a to i s ohledem na základní empirický návrh 3



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

kotvy/m² v hlavní ploše, 6 kotev/m² v okrajových částech a 9 kotev/m² v rozích. Předpokládá se, že zhotovitel před provedením střešní izolace předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavby kotevní plán s uvedením konkrétního typu (výrobce) kotev, což zadavatel považuje za obvyklou službu v rámci dodávky střešní izolace.

Dotaz č. 4

Ve výpisu prvků pro objekt VUS (např. pol. P/201) je požadován systém větracích štěrbin a zároveň Rw skla 32dB. Je počítáno s tím, že se hodnota Rw okna instalací větracích štěrbin může snížit až o 7dB? Mají se tedy dimenzovat skla na takto vysoké Rw?

Odpověď

Požadavek platí pro okno jako celek, dle ČSN 730532 se jedná o výrobek ve 2. třídě zvukové izolace (tabulka 3). Hodnota je požadována pro stav před instalací větracích štěrbin /větracích klapek.

Dotaz č. 5

Zároveň je rozpor mezi výpisem prvků, kde je např. u pol. P/11 uveden požadavek výplně Rw=32dB, ale ve výkazu výměr je uvedeno Rw>36dB. Prosíme o ujasnění a zároveň, zda výplň je myšleno výplň otvorů = celé okno, nebo výplň okna = sklo. Zde se hodnota pro Rw okna nebo Rw skla samozřejmě liší.

Odpověď

Platí hodnoty ve výpisu výrobků PSV. Výplň otvorů = výrobek okno, dveře, vrata.

Dotaz č. 6

Dále je uveden požadavek na bezpečnostní třídu min. WK1 (uvedeno v požadavcích ve výpisu oken pro objekt COP Nymburk) – toto se řeší standardně kováním WK1 + klíčkou WK1 + bezpečnostním sklem. Máme tedy navrhnout pro tento objekt všude bezpečnostní skla? Chcete bezpečnostní skla v tomto objektu i do fixů, kde se kování neřeší?

Odpověď

V dokumentaci pro víceúčelový sál nejsou požadavky na zvýšené zabezpečení výplní otvorů. Investorem nebylo požadováno.

Dotaz č. 7

V soupisu prací objekt VÚS, záložka 01B – Etapa 1, položka č. 44. Domníváme se, že tato agregovaná položka by měla být nahrazena podrobnými položkami dle PD včetně všech detailů. Z popisu položky č. 44 není např. jasné, které detaily v ní mají být zahrnuty.

Odpověď

K položce se vztahují detaily D-02, D-04 a řez A-A.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dotaz č. 8

V soupisu prací objekt VÚS, záložka 01B – Etapa 1, položka č. 46. Prosíme o upřesnění rozměrů 1 kusu trubky.

Odpověď

Délka 1ks trubky DN40 je cca 25cm - prostup pro odvodnění přes obetonávku obrubníku.

Dotaz č. 9

V soupisu prací objekt VÚS, záložka 01B – Etapa 1, položka č. 171. Tato položka je určena pro plnoplošné přilepení fólie k podkladu bez jakýchkoli detailů apod. Položka by měla být nahrazena položkami pro mechanické kotvení a položkami pro detaily.

Odpověď

Platí popis položky, tzn, jedná se o mechanické kotvení včetně realizace detailů dle PD.

Dotaz č. 10

V soupisu prací objekt VÚS, záložka 01B – Etapa 1, položka č. 188. Jaké práce a dodávky jsou myšleny touto položkou? Nová parozábrana plnoplošně? Nebo jen vyspravení (kolik %)?

Odpověď

Stávající hydroizolace bude pouze vyspravena a bude sloužit jako parozábrana. Předpokládaná plocha vysprávek do 10% - vztaženo k době prohlídky (2015)

Dotaz č. 11

V soupisech provedených prací jsou u některých položek použity kódy z ceníku ÚRS, ale popis je změněn (např. pol. č. 218 VÚS, záložka 01B). Pro ocenění slepého výkazu je toto zavádějící.

Odpověď

Texty byly upraveny z důvodu lepší specifikace pro konkrétní stavbu.

Dotaz č. 12

Žádáme o zaslání studie prostorové akustiky pro prostory kde je v projektové dokumentaci navržen akustický pohled a obklad stěn, bez studie nelze správně navrhnout a ocenit akustická opatření.

Odpověď

Zadavatel poskytuje odpověď v příloze č. 1 těchto dodatečných informací ve formě akustického posudku.

Jsou-li v přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel vzhledem k charakteru těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.11.2016 ve 13:00. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.11.2016 ve 13:15 hodin, a to na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

Příloha č. 1 dodatečných informací – akustický posudek

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Mgr. Hana Korfová v.r.

tel: +420 257 280 921

e-mail: korfova@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5