

profil zadavatele

V Říčanech dne 09.05.2019
Reg. č.: VZ-188/19
Č. j.: 1462/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 4 k veřejné zakázce „II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Položka č.2 v SO 101 má obsahovat náklady na skládkování nebezpečného odpadu vzniklého frézováním stávajícího krytu vozovky. Žádáme zadavatele o vysvětlení proč je vyfrézovaná živice označována jako nebezpečný odpad? Dále žádáme o bližší specifikaci nebezpečných látek ve vyfrézované živici, včetně laboratorních výsledků.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí, že Položka č. 2 byla z rozpočtu odstraněna. Je počítáno s odkupem asfaltů zhotovitelem. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládá nový soupis prací k ocenění, který tuto změnu zohledňuje.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Smlouva o dílo předpokládá odkoupení vyfrézované živice zhotovitelem za úplat. Dle výkazu výměr se vyfrézovaná živice ukládá na skládce nebezpečného odpadu. Chápe uchazeč správně, že pokud uložíme vyfrézovanou živici na placenou skládku, nebudeme muset tento materiál odkupovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Viz předchozí dotaz.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V předloženém výkazu výměr schází u položky č.1 v objektu VON popis prací, které má tato položka obsahovat. Žádáme o bližší specifikaci této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí, že rozpis jednotlivých položek soupisu prací pro SO 401 je zpracován v rámci samostatného souboru v soupisu prací, který byl v rámci uveřejněné Zadávací dokumentace předložen. Soubor je uložen pod názvem <i>SO 401 přeložka VO_slepý.xls</i> .
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Zadávací dokumentace neobsahuje výkresy a technickou zprávu pro objekt SO102 - PHS. Žádáme o jejich doplnění.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu doplňuje výkres D9 – Detaily PHS. Popis SO 102 je zahrnut v příloze B – Souhrnná technická zpráva.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy dle textu

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel