

profil zadavatele

V Říčanech dne 16.05.2019
Reg. č.: VZ-185/19
Č. j.: 1534/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějíčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 4 k veřejné zakázce „II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	v příložené zadávací dokumentaci je vložen soupis prací ve formátu .xml, který po kontrole na www. xc4.cz neodpovídá schématu soupisu prací. Prosíme o zveřejnění odpovídajícího soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu č. 1 přikládá nový soupis prací zohledňující i tento problém.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY je uvedena položka č. 6 OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS - 1 KČ. Položku nelze bez bližší specifikace ocenit. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky tzn. výměru a technologii opravy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí, že se jedná se o rezervní položku. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu určit přesný rozsah, bude položka do soupisu prací uvedena jako preliminářová s popisem: čerpání této položky bude upřesněno investorem. Položka bude jednotně oceněna všemi účastníky částkou 150 000 Kč.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr SO 001 Všeobecné položky je uvedena položka č. 6 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 1,000 "výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách 1=1,000 [A]"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

	Tato položka nemá uvedenou plošnou výměru, je uvedena pouze jednotkou. Upřesní zadavatel rozsah prací popřípadě stanoví tuto položku jako preliminář.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz předchozí dotaz.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
4.	V technické zprávě, vzorovém příčném řezu a v diagnostice vozovek je uvedena skladba asfaltových vrstev takto: ACO 11 PMB 45/80-60 tl. 40 mm ACL 22 PMB 25/55-60 tl. 70 mm ACP 22 B 50/70 tl. 70 mm V soupis prací je však uvedena skladba asfaltových vrstev takto: ACO 11 PMB 45/80-60 tl. 40 mm ACL 22 PMB 25/55-60 tl. 80 mm ACP 22 B 50/70 tl. 90 mm Vysvětlí zadavatel tento rozpor nebo opraví soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací je mylně uvedena skladba: ACO 11 PMB 45/80-60 tl. 40 mm ACL 22 PMB 25/55-60 tl. 80 mm ACP 22 B 50/70 tl. 90 mm Zadavatel provedl revizi soupisu prací, který tento rozpor opravuje, skladba uvedená v projektové dokumentaci je aktuální.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na 27 638 453 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 31.05.2019 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00060001 DIČ: CZ00060001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel