



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 26. 10. 2016

ZADAVATEL: Střední zdravotnická škola, Beroun

Sídlem: Mládeže 1102, 266 01 Beroun

Zastoupený: Mgr. Leona Machková, ředitelka SZŠ Beroun

IČ: 640808

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 4. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke kterým poskytuje následující vyjádření:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil systém ETICS, který hodlá použít pro splnění veřejné zakázky, je certifikovaný dle požadavků ETAG 004 a splňoval kvalitativní třídu A dle CZB.

Námítka: je daný požadavek, aby ETICS splňoval kvalitativní třídu A dle CZB. Zadavatel se nezmiňuje podle jakých technických předpisů CZB má být kvalitativní třídy dosaženo.

Diskriminační požadavek: kvalitativní třídu A je možno získat, bude-li výrobce ETICS členem CZB, tedy spolku soukromých společností.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude požadovat dodání certifikace k systému ETICS dle požadavků ETAG 004.

Dotaz č. 2:

ETICS bude vykazovat minimální mechanickou odolnost kategorie I. pro povrchovou úpravu (omítku) s velikostí zrna 1,5mm EPS-F dle ETA systému. Současně bude dodaná probarvená pastózní omítko obsahovat výztužná vlákna, bude rychle schnoucí díky regulaci povrchové vlhkosti a s ochranou proti mikroorganismům bez použití biocidních prostředků. Tato omítko bude mít vysokou paroprosustnost pro vodní páru (kategorie V1), permabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2-s1, D0 dle ČSN EN 13501

Diskriminační požadavek: konfigurace požadavků uvedených v textu: „ pastózní omítko obsahovat výztužná vlákna, bude rychle schnoucí díky regulaci povrchové vlhkosti a s ochranou proti mikroorganismům bez použití biocidních prostředků“ je postavena tak, aby vyhovovala jedinému výrobku na trhu v České republice.

Námítka: Požadavky na vlastnosti vrchních omítek typu VI; W3 nejsou relevantní, neboť je projektové dokumentaci požadován výrobek ETICS a nikoliv samostatná vrchní omítko. ETAG 004 vlastnosti typu V;W pro povrchové úpravy samostatně nehodnotí.



Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude požadovat dodání certifikace k systému ETICS dle požadavků ETAG 004.

Dotaz č. 3:

Dále Vás laskavě žádáme o vyjádření, z jakých důvodů jsou výše zmíněná kritéria požadovaná v zadávací dokumentaci, když je generální projektant, jakožto osoba odpovědná za technické parametry materiálů, nepožaduje v projektové dokumentaci ani v technické zprávě?

Odpověď na dotaz č. 3:


Zadavatel trvá na uveřejněných zadávacích podmínkách.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o zadávací podmínky teprve zažádají

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_24.html

S pozdravem



Ing. Vladimír Pavlis
odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor krajského investora
tel.: +420 257 280 988
email: pavlis@kr-s.cz