



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 ZE DNE 26. 10. 2016

ZADAVATEL: SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826

Sídlem: Jaselská 826, Kolín, 28090

Zastoupený: Ing. Miloš Hölzl, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 66493030

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební práce v rámci projektů na snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín“

Evidenční číslo zakázky: 639886

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Jedná se v pořadí o 9. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

1) V akustické studii je uvažováno s Ecophonem, ale nesouhlasí rozdělení materiálů mezi půdorysem a akustickou studii v učebnách - jiná označení materiálů, jiná dispozice materiálů na půdoryse.

V tělocvičně je navrženo Super G Plus A, které se vyrábí jen v rozměrech 1200x600 a ve studii je kladečák na 600x600. Dále se ve studii píše o svěšení podhledu o 300mm, ale v řezu je poznámka, že akustický podhled bude přímo na opláštění z OSB. Jak to tedy bude doopravdy. Svěšení podhledu totiž vyvolává dodatečné náklady.

Akustickou studii bychom si potom předělali podle našich materiálů. Bohužel jak v učebnách, tak v tělocvičně chybí stěnový obklad a bude se tam nejspíš díky tomu vyskytovat třepotavka. Může to dělat neplech u měření prostorové akustiky. Můžeme ještě konzultovat s projektantem před realizací.

2)

a) Narazila jsem na špatné zavzorcování – opět problém že výkaz je uzamčený, žádám tedy o kontrolu a předělání.

SO 02 elektro – rozvaděče.

Je tam nastaveno 6000 u pol. č. 3

03	Dozbrojení patrových rozvaděčů o IR	ks	3,000	0,00	6 000,00
----	-------------------------------------	----	-------	------	----------

..

b) Zároveň u rekapitulace není zavzorcována kapitola rozvaděče, máme si ji sami započítat do celkové částky?



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

c) A položky :

9. Příplatek za recyklaci - nová svítidla 99 ks
10. Příplatek za recyklaci - světél. Zdroje 364 ks

Máme dát celkovou jednu částku za každou položku??

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ad 1) Pro nacenění jednotlivých položek postupujte dle projektové dokumentace a soupisu prací, kde je rozsah a popis materiálu jednoznačně specifikován. Například v tělocvičně je navržen svěšený akustický podhled v rozměrech 1200x600 se samostatnou nosnou konstrukcí. Tato konstrukce je zavěšena na opláštění z OSB desek. Akustická studie slouží pouze pro stanovení parametrů a pro návrh řešení. Stěnový obklad nebyl navržen.

Ad 2a) viz. příloha opravený soupis prací.

Ad 2b) Ne, viz. příloha opravený soupis prací, kde je kapitola „rozvaděče“ již zavzorcována.

Ad 2c) Ano

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel vzhledem k charakteru dodatečné informace **neproděluje lhůtu** pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **9.11.2016 v 10.00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **9.11.2016 v 10.15 hodin**, a to na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Bc. David Petržílek v.r.

tel: +420 257 280 352

e-mail: petrzilek@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příloha : dle textu