

Mgr. Hana Korfová  
Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor Krajského investora  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

email: korfova@kr-s.cz

Vážená paní magistro,

na základě zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „**Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS SOŠ a SOU Nymburk“**“ Vám posílám následující:

Námítky proti specifikacím uváděným v Technické zprávě D.AR.01 akce „Zateplení víceúčelového sálu SOŠ a SOU Nymburk“ , objekt VÚS:

- 1) Str. 15 – specifikace EPS ...těžce hořlavý – C1 ... specifikace není podle platných norem
- 2) Str. 18 - Pro stavbu je požadován výrobek - systém ETICS podle ETAG 004. Požadavky na vlastnosti vrchních omítek typu V1; W3 nejsou relevantní, neboť je požadován výrobek ETICS a nikoliv samostatná vrchní omítka. ETAG 004 vlastnosti typu V;W pro povrchové úpravy samostatně nehodnotí.
- 3) Str. 18 - Je požadován konkrétní typ-název výrobku (STR U) – diskriminační kritérium
- 4) Str. 19 – Specifikace standardu zesílené armovací vrstvy:  
Požadavek na kategorii: **I/15J dle ETAG** . ETAG 004 nezná zkoušku pro 15J. Hodnocení kritérii je v ETAG prováděno pouze při zatížení rázem 3J a 10J.
- 5) Str. 19 – armovací vrstva: specifikace velikosti zrna v materiálu: 1,2mm ... diskriminační kritérium

Chceme Vás požádat o informaci, zda-li je nutné dodržet výše uvedené nestandartní a v některých případech diskriminační požadavky?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem