


- Legenda značek
- SO Svorka okapového žlabu
 - OU Ochranný úhelník
 - SS Svorka spojovací
 - SK Svorka křížová
 - ST Svorka okapového svodu
 - JP Pomocný jímač (0,4m)
 - JT Jímací tyč (2,0m)
 - Drát AlMgSi 8 (k zemniči FeZn 10)
 - - - Pásek FeZn 30x4
 - ... Cu vodič s vysokonapětovou izolací
 - SZ Zkušební svorka
 - Hlavní ochranná přípojnice



HLAVNÍ PROJEKTANT: Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík		Vypracoval: Roman Hladík	
PROJEKT: Aktivizační centrum - denní stacionář Centrum 83 Havičkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav		ŽREČ 136 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01		Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš	
STAVEBNÍK: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav		Datum: 01/2018		razítko a podpis	
ČÁST, PROFESE: ELEKTROINSTALACE		Část: D.1.4.4	Stupeň: DPS	Změna: 00	
VÝKRES: Hromosvody		Č. výkr.: 10	Formát: A3	Měřítko: 1 : 100	