



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk
Sídlem: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
Zastoupené: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 144 51 026

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

V dokumentaci D.1.1 ASR - nový stav nejsou uvedeny výměry jednotlivých místností. Může nám zadavatel (projektant) poskytnout chybějící údaje pro ověření a odpovědné vypracování nabídky?

Odpověď č. 1:

Doplněno do výkresové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1.

Dotaz č. 2:

V dokumentaci D.1.1 ASR jsou dva druhy podhledů - R1 a R2. R1 obsahuje konstrukci se záklopem SDK + konstrukci se záklopem akustickým (místnost 1.1., 1.2., 1.3.). R2 obsahuje konstrukci se záklopem SDK (ostatní místnost v zázemí).

Soupisu prací, SO 01 1, díl 4, Vodorovné konstrukce:

P.č. 19 Podhled kazetový tl 15 mm množství 602,4 m². - ve výkresové dokumentaci nemůžeme dohledat umístění, pouze v TZ je uvedeno: „Navržený stropní systém bude sestávat z kazet určených pro použití ve sportovních halách a podobném prostředí...“ Máme vzhledem k chybějícímu výkresu umístění a neuvedeným výměrám předpokládat, že jde o místnost č.1.1., případně i místnost 1.2 a 1.3 ??

P.č. 20 Podhled akustický tl. 40 mm 670 m². Máme opět předpokládat, že jde o místnost 1.1, 1.2, 1.3.

Kde je druhá část tohoto podhledu, která má plnit protipožární funkci???

Může nám zadavatel poskytnout chybějící části přílohy Zadávací dokumentace pro vypracování nabídky?

Odpověď č. 2:

V projektu je uvažováno s 2 typy podhledů:



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

1, Kazetový podhled akustický tl. 40mm v prostorách místností 1.01, 1.02, 1.03, který je kotvený do vrchního SDK podhledu (oboje o celkové výměře 840m²)

2, Obyčejný (v částech impregnovaný) SDK podhled s požární odolností v prostorách zázemí sportovní haly o zbylé výměře 530m².

Podhled kazetový v oddíle SO 01 1 (položka č.19) se v oddíle SO 04 1 celý odčítá tedy nebude figurovat v ceně za realizaci.

V návaznosti na shora uvedené informace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 6. 2019 v 10:00 hodin.

Příloha č. 1 – Navrhovaný stav

Ing. Jiří Hubálek
ředitel příspěvkové organizace