



SPECIFIKACE ZAKÁZKY
(PŘÍLOHA Č. 1 VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Zadavatel:

Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Vojtěcha Dundera 1032
IČ 71234462

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2.“

Technická parametry výtahu

Jedná se o nový výtah pro stávající budovy.

Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb.

Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

Nosnost: 630 kg / 8 osob

Rozměr kabiny cca (ŠxHxV): 1100 x 1400 x 2100

Kabinové dveře: automatické 900 x 2000 mm, nerez či imitace nerez

Provedení kabiny: průchozí

Počet stanic / nástupišť: 3 / 2+1

Zdvih: cca 4 m

Rychlost: cca 1 m/s

Řízení: mikroprocesorové

Šachta: nová z ocelové konstrukce, venkovní včetně střechy nad protilehlou stanicí

Hlava šachty: min 3250 mm

Prohlubeň – zajistí objednatel dle potřeb vybraného modelu

Skříň na pohonnou jednotku a rozvaděč: ano (lze umístit v blízkosti šachty)

Strojovna: bez strojovny

Standardní povrchové úpravy konstrukce (např. nástřik zinkovou barvou, tixotropní barvou, RAL)

Opláštění: bezpečnostní sklo

Podlaha kabiny: protiskluzová

Strop: vestavěné osvětlení LED (rám nerez)

Stěny kabiny: dekorativní obklad, zrcadlo na jedné straně, madlo, okopové plechy

Možnost nouzového sjezdu do nejbližší stanice v případě výpadku el. proudu (bez nutnosti zásahu servisního pracovníka).

Ovládání: nerez, prosvětlená tlačítka stanic, alarm / „žlutý zvonek“, hlásič pater a display v kabině (není nutný), nouzové osvětlení, telefonní linka GSM, tlačítko otevření dveří, signalizace přetížení, funkce „uklízečka“.

Ovládání nástupišť: na všech nástupištích přivolávač v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlení, signálem směru jízdy a polohy výtahu.

Střecha nad venkovní stanicí.

Ostatní požadavky

Vypracování projektové a výrobní dokumentace.

Inženýring, jednání s úřady (stavební ohlášení).

Doprava vyrobeného výtahu na místo montáže.

Hlavní montáž technologického celku, ocelové konstrukce včetně opláštění, oživení a seřízení zařízení.

Odzkoušení, zátěžové zkoušky a zajištění úřední zkoušky inspektorem (včetně revize).

Stavební dokončení, začištění, úklid.

Předání zařízení do užívání.

Záruční servis (záruka na celé dílo min. 60 měsíců) a možný pozáruční servis.

V Kladně, dne 10.6.2019

Bc. Tomáš Abrham
ředitel PO