



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 7. 11. 2016

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/605 Chrášťany, přeložka silnice“, ev. č. 631245

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o 3. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje následující vyjádření:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je v objektech SO 01, 02 a 03 uvedena v oddíle 2 Zakládání položka "Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 160 mm bez lože". Dle sdělení výrobců se pálené drenážní trubky již v ČR nevyrábí. Může uchazeč místo pálených drenážních trubek ocenit plastové drenážní potrubí? V případě, že ano opraví zadavatel v tomto směru výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, místo uvedených pálených drenážních trubek lze použít plastové drenážní potrubí obdobné světlosti. V této souvislosti zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený soupis prací zohledňující změnu položky drenážních trubek.

Popis změny:

Původní:

kód. položky 212755116 - "Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 160 mm bez lože"

Nová:

kód pol. 212755216 - "Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože".

Dotaz č. 2:

V předložené projektové dokumentaci SO 01, SO 02 a SO 03 výše uvedené zakázky je pod kódem 576133221 uvedena položka „Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl. 40 mm š přes 3 m“. Dotaz: Je tato ohrusná vrstva SMA navržena z modifikovaného asfaltu ?



Odpověď na dotaz č. 2:

Obrusná vrstva SMA 11 S 40 mm je navrhována v souladu s ČSN EN 13108-5 a uvažuje se u ní zvýšená odolnost proti trvalým deformacím, přičemž její realizace vyžaduje použití modifikovaných asfaltů (podrobnosti viz uvedená ČSN EN - tabulka NA 3).

Dotaz č. 3:

Dle dodatečných informací č. 2 ze dne 27. 10. 2016 poskytuje zadavatel „samostatný rozpočet objektu SO 12“, který má být přílohou těchto dodatečných informací. V příloze uvedených dodatečných informací je pro SO 12 poskytnuta pouze technická zpráva a situace. Dotaz: Doplní zadavatel skutečně rozpočet pro SO 12?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel s těmito dodatečnými informacemi doplňuje rozpočet pro SO 12, který nebyl administrativním nedopatřením připojen k dodatečným informacím č. 2 ze dne 27. 10. 2016.

Změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto informuje dodavatele, že **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 23. listopadu 2016 do 10:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **23. listopadu 2016 od 10:00 hodin**.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 zákona budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html).

S pozdravem

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Mgr. Filip Karpíšek, advokát
poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy:

- Soupis prací (ve formátech _xls, _pdf a XC4).
- Rozpočet pro SO 12 (ve formátu _xls).